



Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 2461/2512/20

Oznaczenie sprawy: postępowanie o udzielenie zamówienia na **Wykonanie Dokumentacji Projektowej i wymiana instalacji elektrycznej w budynkach na terenie obiektu Oddziałów Prewencji Policji w Warszawie – Piaseczno, ul. Puławska 44E w systemie zaprojektuj i wybuduj, WZP-2512/20/133/IR**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach oraz o zmianie zapisów SIWZ:

**Pytanie nr 1:**

Zamawiający w SIWZ Rozdz. III pkt. 1 wymaga spełnienia warunku dotyczącego potwierdzenia zdolności zawodowej poprzez wykonanie min. dwóch robót budowlanych o wartości co najmniej 50 000 brutto każda, obejmujących swoim zakresem branże konstrukcyjno-budowlaną i elektryczną.

Z uwagi na zakres prac obejmujący jedynie roboty instalacyjne elektryczne prosimy o dopuszczenie w zakresie spełnienia warunku dotyczącego potwierdzenia zdolności zawodowej wskazanej w Rozdz. III pkt. 1 SIWZ wykonania min. dwóch robót budowlanych o wartości co najmniej 50 000 brutto każda, obejmujących swoim zakresem branże elektryczną.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający dokonuje zmian w zapisach SIWZ:

Rozdz. III pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

**1. należycie wykonał**, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie **min. dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda, obejmujące swoim zakresem branżę elektryczną**. Jeżeli wykonanie dotyczyło znacznie szerszego zakresu robót niż roboty określone w warunku, Wykonawca jest zobowiązany wskazać udział kwotowy tych robót w całości zrealizowanego zadania.

**Pytanie nr 2:**

Z uwagi na brak rozdziału przewodu PEN w istniejącej WLZ rozdzielnicy oświetleniowej prosimy o informację czy w nowoprojektowanej instalacji Zamawiający wymaga wykonania dodatkowo układu uziemiającego i doprowadzenia uziemienia do rozdzielnicy zarówno w budynku nr 21 jak i 22?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie inst. elektrycznej w systemie TN-C-S wymagane jest przepisami prawa, dla tego rozdział przewodu PEN należy wykonać w obydwu budynkach.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający mógłby umożliwić udział w tym postępowaniu także mikroprzedsiębiorcom, takim jak np. my, i wyraziłby zgodę na ? :

1. opublikowanie dokumentacji powykonawczej lub projektowej istniejącej instalacji elektrycznej ?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający informuje, że nie dysponuje dokumentacją istniejącej instalacji elektrycznej.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający mógłby umożliwić udział w tym postępowaniu także mikroprzedsiębiorcom, takim jak np. my, i wyraziłby zgodę na ? :

2. 14-dniowy termin płatności ?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający mógłby umożliwić udział w tym postępowaniu także mikroprzedsiębiorcom, takim jak np. my, i wyraziłby zgodę na ? :

3. zmniejszenia łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości umowy?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający mógłby umożliwić udział w tym postępowaniu także mikroprzedsiębiorcom, takim jak np. my, i wyraziłby zgodę na ? :

4. zmniejszenie co najmniej o połowę wszystkich kar umownych a zmniejszenie kary za opóźnienie do 0,1% ?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający mógłby umożliwić udział w tym postępowaniu także mikroprzedsiębiorcom, takim jak np. my, i wyraziłby zgodę na ? :

5. podanie wartości netto lub brutto budżetu Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotu postępowania ?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 3 ustawy Pzp. kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podaje bezpośrednio przed otwarciem ofert.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający mógłby umożliwić udział w tym postępowaniu także mikroprzedsiębiorcom, takim jak np. my, i wyraziłby zgodę na ? :

6. zmniejszenie wartości zabezpieczenia należytego wykonania do 5% wartości umowy ?

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Rozdz. XI pkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:


**Termin składania ofert upływa w dniu 19.05.2020 r. o godzinie 10.00**

**Oferety złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.**

Rozdz. XI pkt 6 SIWZ otrzymuje brzmienie:

**Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 19.05.2020 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego – Komendzie Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.**

**Wyjaśnienia i zmiany zapisów SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.**

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji  
p.o.  
  
Robert BURASIŃSKI

Sporządził: Sławomir Jastrzębski - tel. 47 72 37938

Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych  
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 7238608, faks. 47 7237642

