



Warszawa, dnia 20.08.2020r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP-4494/.....4302/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Wykonanie Dokumentacji Projektowej i modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego na terenie obiektu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, przy ul. Włochowskiej 25/33”, WZP-4302/20/246/IR**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1a, 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), informuje o treści zadanych przez Wykonawcę pytań i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach oraz o zmianach SIWZ:

Pytanie nr 1:

- 1) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie oświetlenia obszaru B:
 - a. W celu zasilenia opraw oświetleniowych na elewacjach należy wykonać w obu budynkach nowe obwody zasilające oprawy prowadzone w listwach natynkowo oraz zamontować zegary astronomiczne w obu budynkach dla synchronizacji włączania oświetlenia.
 - b. Dla wykonania prac wskazanych w punkcie powyżej, Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do wszystkich niezbędnych pomieszczeń w budynku.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że:

- a. przewody zasilające oprawy należy układać wewnątrz budynku w rurkach lub listwach instalacyjnych natynkowo. Układanie przewodów na elewacji jest niedozwolone. Obwody podłączyć do rozdzielnic znajdujących się na parterze obiektów. W obydwu budynkach instalować zegary astronomiczne do sterownia oświetleniem.
- b. Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne pomieszczenia.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie opraw w obudowach wykonanych z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

Czy możliwe będzie prowadzenie linii kablowych na terenie za ogrodzeniem Parkingu Depozytów (Obszar A)?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że będzie możliwe prowadzenie linii kablowych poza ogrodzeniem Parkingu Depozytów, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie ilości słupów oraz opraw, które należy uwzględnić w wycenie dla oświetlenia Parkingu Depozytów, mianowicie: od strony północnej, południowej i zachodniej łącznie 6 słupów z wysięgnikiem pojedynczym, od strony wschodniej łącznie 5 słupów z wysięgnikami podwójnymi.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że do oświetlenia Parkingu Depozytów przewiduje się min. ilość:

- słupów z jedną oprawą: 7szt.
- słupów z dwoma oprawami: 9szt.

Ostatecznie za dobór ilości opraw odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że istniejące słupy żelbetowe znajdujące się na terenie Parkingu Depozytów (9 szt.) nie podlegają demontażowi. Do zdemontowania będą słupy żelbetowe znajdujące się na obrysie parkingu (łącznie około 16 szt.)

Pytanie nr 7:

Czy w przypadku pozostawienia istniejących słupów z oprawami sodowymi o różnej barwie i mocy w części centralnej parkingu Zamawiający ma świadomość braku spełnienia warunku równomierności oraz uzyskania minimalnego natężenia oświetlenia dla całego terenu parkingu? Czy Wykonawca powinien kalkulować w ofercie wymianę tych słupów, tak aby uzyskać minimalne parametry oświetlenia dla całego terenu?

Odpowiedź na pytanie nr 5 i 7:

Zamawiający informuje, że słupy z oprawami wewnątrz parkingu pozostają i należy je włączyć do nowej linii kablowej. Należy wykonać projekt na wszystkie słupy z oprawami, chociaż będą wymieniane tylko słupy wzdłuż ogrodzenia.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie konieczności zabudowania nowego złącza kablowego typu ZK dla potrzeb wyprowadzenia obwodów zasilających nowe oprawy oświetleniowe.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ należy zaprojektować i wykonać nowe złącze kablowe typu ZK dla potrzeb wyprowadzenia obwodów zasilających.

Pytanie nr 8:

- 1) W ogólnych warunkach umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) par. 1 ust. 1 ppkt. 1) brzmi:
"Etap pierwszy –opracowanie dokumentacji, przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych na wykonanie robót budowlanych;"

Jednocześnie w obowiązках Wykonawcy wskazanych w par. 1 ust. 3 ppkt. 3) wymaga się:
"dostarczenia Zamawiającemu w terminie 2 dni, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Dokumentacji, dokumentów niezbędnych do zgłoszenia robót do właściwego organu nadzoru budowlanego, tj.:

- a) oświadczenia kierownika budowy o przejęciu obowiązku kierowania robotami,
- b) kserokopii uprawnień elektrycznych oraz zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dla kierownika budowy i kierowników robót branżowych,
- c) Planu BIOZ sporządzonego przez kierownika budowy, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia."

Prosimy o wyjaśnienie czym obowiązkiem będzie zgłoszenie robót do właściwego organu nadzoru budowlanego?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający informuje, że Wykonawca w imieniu Zamawiającego ma zgłosić roboty do właściwego organu nadzoru budowlanego.


Odpowiedzi na pytania należy traktować wiążąco.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komenda Stołeczna Policji

Robert BURASIŃSKI

Opracował: A.Węgliński

Komenda Stołeczna Policji
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2,
tel. 47 723 86 08, fax 47 723 76 42



Keypu