



Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 5039/4380/20

**dotyczy: postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 139 000 EURO na „Dostawy zasilaczy UPS”, Nr postępowania WZP-4380/20/253/Ł.**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje o pytaniach i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach oraz o dokonanych w następstwie udzielonych odpowiedzi zmianach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt. 1 – Zadanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie parametru technicznego zadania 2 o którym mowa w specyfikacji: moc wyjściowa 2900VA/2700W. Standardowym rozwiązaniem na rynku jest zastosowanie zasilaczy awaryjnych o mocy 3000VA/2700W

Odp: Zamawiający dopuszcza zasilacze o parametrach minimalnych podanych w załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować parametry korzystniejsze dla Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza następujące zmiany SIWZ:

**z: „Zadanie nr 2 - Zasilacz UPS typu RACK do serwerów i urządzeń sieciowych”**

**na: „Zadanie nr 2 - Zasilacz UPS typu RACK do serwerów i urządzeń sieciowych o parametrach minimalnych, nie gorszych niż:”**

Pyt. 2, Zadanie nr 1 Pozycja 7:

Zakres częstotliwości wejściowej: 45-65 Hz; Czy dopuszczalne jest 50/60 Hz +/- 3 (mieszczące się w Polskiej Normie PN-IEC 60038)

Odp: Zamawiający dokonał następującej zmiany w SIWZ:

**z: Zakres częstotliwości wejściowej: 45-65 Hz**

**na: Zakres częstotliwości wejściowej: 50/60Hz +/- 3Hz**

Pyt. 3, Zadanie nr 1 - Pozycja 11 : Ilość gniazd wyjściowych: 4xCEE 7 (2xbackup + 2x normal); Czy dopuszczalne jest 3x backup + 3x normal

Odp: Zamawiający dopuszcza zasilacze UPS o parametrach minimalnych, podanych w załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować parametry korzystniejsze dla Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza następujące zmiany SIWZ:

**z: „Zadanie nr 1 - Zasilacz UPS do urządzeń teleinformatycznych.”**

**na: „Zadanie nr 1- Zasilacz UPS do urządzeń teleinformatycznych o parametrach minimalnych, nie gorszych niż:”**

Pyt. 4, Zadanie nr 1 - Pozycja 13: Czas ładowania baterii do 90% - max 6 godz; Czy dopuszczalne jest 8h

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Większość dostępnych na rynku zasilaczy UPS spełnia podany parametr, wymagany przez Zamawiającego.

Sporządziła: Paweł Małek- tel. 47 72 37683

Pyt. 5, Zadanie nr 2 - Pozycja 6 : Zakres napięcia na wejściu: 180-280V; Czy dopuszczalne jest 100 - 275V (mieszczące się w Polskiej Normie PN-IEC 60038)

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 6, Zadanie nr2 - Pozycja 11: Ilość gniazd wyjściowych: 8 typu C13; Czy dopuszczalne jest 6xC13 + 2C19 Lub poprzez podłączenie dodatkowej listwy z gniazdami typu C13 (lub kable przejściowe z C19 na C13)

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga jednolitego typu okablowania.

Pyt. 7, Zadanie nr 1: Zasilacz UPS do urzędzeń teleinformatycznych - wymagana moc wyjściowa wynosi 1200VA/720W. Wartości te sugerują, że współczynnik mocy powinien wynosić 0,6. W tabeli wymagań jest wartość 1 proszę o informacje, która wartość jest obowiązująca?

Odp: Zamawiający dokonał następującej zmiany w zapisach SIWZ:

**w Zadaniu nr 1, pozycja nr 8**

**z: Współczynnik mocy PF=1**

**na: Współczynnik mocy PF=0,6**

Pyt. 8, Zadanie nr 1: Wymagają Państwo zasilacz typu line-interactive o mocy wyjściowej 1200VA/720W. Jednocześnie w punkcie 8 specyfikacji wskazują Państwo współczynnik mocy (power factor) = 1 co jest sprzeczne z początkowym opisem. Czy dopuszczają Państwo zasilacz (podobnie jak w części 2) o współczynniku mocy 0,9 np.: 1000VA/900W?

Odp: Zamawiający dokonał zmiany w zapisach SIWZ:

**w Zadaniu nr 1, pozycja nr 8**

**z: Współczynnik mocy PF=1**

**na: Współczynnik mocy PF=0,6**

Pyt. 9, Do zadania nr 1:

Zamawiający wymaga zasilacza o mocy wyjściowej: 1200VA/720W, a w parametrze 8 wymaga Współczynnik mocy PF=1, czyli 1200VA/1200W czy parametr ten dotyczy współczynnika mocy wyjściowej?

Odp: Zamawiający dokonał zmiany w zapisach SIWZ. Parametr dotyczy mocy wyjściowej.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza następujące zmiany SIWZ:

**w Zadaniu nr 1, pozycja nr 8**

**z: Współczynnik mocy PF=1**

**na: Współczynnik mocy PF=0,6**

Pyt. 9, Do zadania nr 2:

Zamawiający wymaga zasilacza o mocy wyjściowej: 2900VA/2700W, a w parametrze 8 wymaga Współczynnik mocy PF=1, czyli 2900VA/2900W czy parametr ten dotyczy współczynnika mocy wyjściowej?

Czy zamawiający dopuści zasilacze o mocy wyjściowej 3000VA/2700W?

Czy zamawiający dopuści zasilacze o mocy wyjściowej 3000VA/3000W?

Odp: Współczynnik mocy PF=1 dotyczy mocy wyjściowej. Zamawiający dopuszcza zasilacze o parametrach minimalnych, podanych w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza następujące zmiany SIWZ:

**z: „Zadanie nr 2 - Zasilacz UPS typu RACK do serwerów i urządzeń sieciowych”**

**na: „Zadanie nr 2 - Zasilacz UPS typu RACK do serwerów i urządzeń sieciowych o parametrach minimalnych, nie gorszych niż:”**

Pyt. 10, Do zadania nr 1:

Przy parametrze 300 szt UPS :

Wpisany jest : Współczynnik mocy PF=1; wg wszelkich różnych danych prawidłowy spódczynnik winien być 0,6 ( 2000VA=1200W)

Odp: Zamawiający dokonał następujących zmian w SIWZ:

Sporządziła: Paweł Małek- tel. 47 72 37683

Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 7238608, faks. 47 7237642

**w Zadaniu nr 1, pozycja nr 8**  
**z: Współczynnik mocy PF=1**  
**na: Współczynnik mocy PF=0,6**

Pyt. 11, Do zadania nr 1:

Przy parametrze 100 szt :

Wpisano współczynnik mocy PF 1 0,9 przy T>30°)  
(3000VA = 2700W)

prawidłowy powinien być PF = 0,9

Odp: Zamawiający dopuszcza zasilacze o parametrach minimalnych podanych w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować parametry korzystniejsze dla Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza następujące zmiany SIWZ:

**z: „Zadanie nr 2 - Zasilacz UPS typu RACK do serwerów i urządzeń sieciowych”**

**na: „Zadanie nr 2 - Zasilacz UPS typu RACK do serwerów i urządzeń sieciowych o parametrach minimalnych, nie gorszych niż:”**

Pyt. 12: Czy dostawa UPS-ów może być przez kuriera na adres jednej z jednostek lub komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji bez umieszczenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt. 13. Czy ktoś ze Strony zamawiającego musi być obecny przy sporządzaniu protokołu ilościowego i protokołu jakościowego? Czy mogą być one przekazywane przez pocztę email lub kurierem?

Odp: Tak – Rozdział XVII, §3, pkt 4: „W czynnościach odbioru asortymentu wezmą udział osoby upoważnione przez Strony. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi są pracownicy Sekcji VIII Wydziału Teleinformatyki KSP, którzy zostaną wskazani w umowie wykonawczej.”

Zmianie podlegają również zapisy **Rozdziału XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT SIWZ** w pkt 5 i 7, które otrzymują brzmienie:

5. **Termin składania ofert upływa w dniu 23.09.2020 r. o godzinie 13:00**

7. **Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 23.09.2020 r. o godzinie 13:30”**

Do niniejszego pisma Zamawiający załącza Załącznik nr 1 do SIWZ obejmujący wprowadzone zmiany w tym Załączniku.

Sporządziła: Paweł Matek- tel. 47 72 37683

Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych  
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 7238608, faks. 47 7237642