



10 LIS. 2020

Warszawa, dnia ..... r.

Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 6368/5884/20

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dokończenie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli**, nr ref.: **WZP-5884/20/346/IR**.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuje o treści pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

**Pytanie nr 1:**

- 1) Zamawiający przewiduje zmianę spadków na parapetach.  
Nie da się tego zrobić bez uszkodzenia elewacji.  
Czy Zamawiający przewiduje położenie nowej warstwy kleju wraz z tynkiem?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że przewiduje korektę spadków parapetów zewnętrznych z ewentualnymi miejscowymi naprawami, bez pogorszenia stanu estetycznego elewacji. Zamawiający nie przewiduje położenia nowej warstwy siatki na kleju wraz z tynkiem na całej elewacji.

**Pytanie nr 2:**

- 2) Zamawiający przewiduje okna PCV do regulacji.  
Podczas oględzin stwierdzono porysowane elementy okien - czy należy wycenić wymianę uszkodzonych okien?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymiany stolarki okiennej.

**Pytanie nr 3:**

- 3) Czy Zamawiający potwierdza, że należy zdemontować wszystkie urządzenia i zabezpieczyć je a następnie wywieźć we wskazane miejsce?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza ewentualność opisaną w pytaniu w przypadku nie wykonania demontażu przez poprzedniego wykonawcę.

**Pytanie nr 4:**

- 4) Zamawiający przewiduje wykonanie prób szczelności instalacji sanitarnych oraz próby szczelności przyłącza wody i badanie wydajności hydrantu - co w sytuacji negatywnych wyników prób i badań?

Opracował: Piotr Sobieraj (tel.47 723 76 91)

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Przytączyce wodociągowe było poddawane próbie szczelności, Wykonawca dotychczas nie przedstawił sporządzonego z tych prac protokołu, który to Wykonawca ma dostarczyć wraz z protokołem wydajności hydrantów oraz przykanaliku kanalizacji sanitarnej.

**Pytanie nr 5:**

5) Kanalizacja energetyczna i teletechniczna - wszystkie 7 sztuk studni zalanych jest wodą do 1/2 ich wysokości.

Czy taki stan jest akceptowany przez Zamawiającego czy przewiduje jakieś prace np. odwodnienie terenu aby uniknąć takich sytuacji?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**


Studnie instalacyjne po ułożeniu i sprawdzeniu wszystkich kabli należy zasypać piaskiem.

**Pytanie nr 6:**


Zamawiający przewiduje wykonanie rozbiórki i ponownego ułożenia warstw dachowych - czy w związku z nadchodzącym okresem zimowym, utrudniającym wykonywanie prac, Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu zakończenia prac na obiekcie?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydział Zamówień Publicznych  
Komenda Stołeczna Policji  
  
ROBERT BURASINSKI

Opracował: Piotr Sobieraj (tel.47 723 76 91)

  
Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych  
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 42 723 76 42