



Wydział Zamówień Publicznych
Komenda Stołeczna Policji

wg. rozdzielnika

WZP- 1403/10/1175/10

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Zestawienie, uruchomienie i obsługę przewodowego łącza dostępowego do sieci Internet.**” (WZP-1175/10/38/Ł)

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) zwanej dalej Ustawą, przekazuje informacje i odpowiedzi na pytania zadane w trakcie wizji lokalnej w obiekcie KSP.

Na pytanie Wykonawcy – ile i jakie są podejścia kabla światłowodowego, okazano Wykonawcom:

1. punkty styku pomiędzy kanalizacją teletechniczną TP S.A. a kanalizacją KSP.

Istnieją dwa punkty kanalizacji teletechnicznej TP S.A.:

- a. pierwszy od strony ul. Nowolipki – studzienka w pasie zieleni przy bramie wjazdowej na parking wewnętrzny KSP,
- b. drugi od strony Placu Bankowego w pasie zieleni na wysokości ul. Andresa nr 3.

2. pomieszczenia Wydziału Teleinformatyki KSP: kablownię oraz pomieszczenie, gdzie może być zainstalowana szafka zapasowa. Pomieszczenia te zlokalizowane są na poziomie -1 budynku KSP przy ul. Nowolipie 2 a. (Nowego Pałacu).

W trakcie spotkania Wykonawcy zadali następujące pytania:

Pytanie 1:

Czy w studziencie Policji można wykonać mufę?

Odpowiedź:

Istnieje możliwość techniczna i zgoda Zamawiającego na wykonanie mufy w studziencie KSP.

Pytanie 2:

Gdzie ma zostać wykonane zakończenie kabla światłowodowego?

Odpowiedź:

Zakończenie kabla światłowodowego wykonać należy w pomieszczeniu serwerowi Wydziału Teleinformatyki KSP zlokalizowanym na parterze budynku Nowego Pałacu, w istniejącym RACK‘U 19” na dostarczonym przez wykonawcę patchpanelu światłowodowym o wysokości 1U.

Treść udzielonych odpowiedzi należy traktować wiążąco dla stron.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
m. insp. mgr inż. Mariusz JAMCZYK