



Wydział Zamówień Publicznych  
Komenda Stołeczna Policji

wg. rozdzielnika

WZP- 21340.1889/10

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymianę okien w budynku KSP - Stary Pałac - przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie” (WZP-1889/10/75/N).

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Ustawą, informuje o treści zadanych przez Wykonawców pytań i udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

Zwracam się z wnioskiem o zmianę treści dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ w zakresie opisu okuć okiennych. W dokumentacji przetargowej, zarówno w „Projekcie Budowlanym wymiany okien” jak i STWiOR znajduje się zapis dotyczący okuć, mówiący o tym, że okna mają być wyposażone w okucia antywyważeniowe AW2 i hamulce ograniczające kąt otwierania skrzydła do 90°. Po konsultacjach z przedstawicielem formy XXX ustalone zostało, że nie ma możliwości zamontowania dodatkowych elementów okucia, które odpowiadałoby za ograniczenie otwarcia okien, ponieważ okucie AW2 jest okuciem obwiedniowym, a więc obejmującym całą długość rowka okuciowego. Wynika z tego, że brak jest rozwiązania, które łączyłoby ze sobą funkcje antywyważeniową i ogranicznik rozwierania. W związku z tym należy zdecydować, czy okucia mają być typu AW2, czy też mają to być okucia standardowe z funkcją ograniczenia rozwieralności okna.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie odpowiednio

- w załączniku nr 6 do SIWZ - Projekcie budowlanym wymiany okien - Rozdział 5 „Rozwiązania i wymagania materiałowe i wykonawcze”, pkt. 5.3 „Okucia”,
- w załączniku nr 7 do SIWZ - STWiOR - Rozdział B „Roboty budowlane”, pkt. 4.4 „Okucia”, zdania o treści: „Przytrzymywacz cierny do prawego i lewego skrzydła mocowany w progu ościeżnicy, dostosowany wymiarowo do szerokości skrzydła i ograniczający kąt rozwarcia skrzydła do 90°.”

Dokonana zmiana jest wiążąca dla Stron.

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji  
mł. insp. mgr inż. Magdalena ADAMCZYK

WP