

TERMOMODERNIZACJA – Instalacja Odgromowa

WYDZIAŁ DO WALKI Z KORUPCJĄ
WARSZAWA ul. WRZECIONO 38.

Instalację odgromową dla ww. budynku przewidziano wykonać jako instalację częściowo naprężną i nie naprężną.

Zwody poziome na dachu, biegnące po obrysie dachu, wykonać drutem FeZn fi 8 jako instalację naprężną, natomiast zwody poziome stanowiące na dachu siatkę i podejścia do połączeń instalacji odgromowej na kominach oraz instalację łączącą metalowe elementy na dachu - należy wykonać drutem FeZn fi 8 jako instalację nie naprężną, prowadzoną na uchwytych dystansowych klejonych do pokrycia dachowego.

Zwody pionowe instalacji odgromowej wykonać w rurze osłonowej z PCV /grubościennej/ w styropianie. Złącza kontrolno pomiarowe montować na wysokości 1,70 metra, osłonięte drzwiczkami rewizyjnymi o wymiarze 20 cm. x 20 cm.

Jako uziomy zastosować uziomy szpilkowe /system uziemień prętowych fi 14,2 mm/ pograżone prętami długości min 9 m /do uzyskania wymaganej rezystancji/. Należy stosować osprzęt i połączenia systemowe jednego producenta. Wykonać pomiary sprawdzające. Instalację odgromową połączyć z instalacją połączeń wyrównawczych budynku.