
PRZEDMIAR ROBÓT

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

NAZWA INWESTYCJI : TERMO MODERNIZACJA /INSTALACJA ODGROMOWA/
ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ DO WALKI Z KORUPCJĄ, Warszawa, ul.Wrzeciono 38
INWESTOR : KSP
ADRES INWESTYCJI : W-WA UL.NOWOLIPIE 2
BUDOWLANA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ : Jan Dmowski
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2010 r.

Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
1.1		INSTALACJA ODGROMOWA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH			
1	KNR-W 5-08	Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym - DFeZn	m		
d.1.	0606-02	fi 8mm			
1		112	m	112,00	
				RAZEM	112,00
2	KNR-W 5-08	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowa-	m		
d.1.	0101-03	nieniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu			
1		z cegły	m	53,00	
		53		RAZEM	53,00
3	KNR-W 5-08	Rury winidurkowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
d.1.	0110-04				
1		53	m	53,00	
				RAZEM	53,00
4	KNR-W 5-08	Drut stalowy o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągany do rur (analogicz-	m		
d.1.	0207-03	nie)			
1		53	m	53,00	
				RAZEM	53,00
5	KNR-W 5-08	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwer-	szt.		
d.1.	0618-01	salnych krzyżowych			
1		39	szt.	39,00	
				RAZEM	39,00
6	KNR-W 5-08	Montaż wsporników do drutu odgromowego fi8- wręcane	szt.		
d.1.	0619-01				
1		32	szt.	32,00	
				RAZEM	32,00
7	KNR-W 5-08	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze-	szt.		
d.1.	0619-01	wodów wyrównawczych			
1		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
8	KNR-W 5-08	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgro-	szt.		
d.1.	0619-06	mowej lub przewodów wyrównawczych			
1		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
9	KNR-W 5-08	Montaż obudowy złącza kontrolnego	szt.		
d.1.	0404-07				
1		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
10	KNR-W 5-08	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na dachu	szt.		
d.1.	0601-05	krytym papą lub blachą			
1		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
11	KNR-W 5-08	Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych	m		
d.1.	0604-04				
1		103	m	103,00	
				RAZEM	103,00
12	KNR-W 5-08	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gruncie kat. III /typu Galmar	m		
d.1.	0614-02	lub równoważne			
1		7*9	m	63,00	
				RAZEM	63,00
13	KNR-W 5-08	Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na	m		
d.1.	0602-03	wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednar-			
1		ki do 120mm2 - bednarka 30x4	m	23,00	
		23		RAZEM	23,00
14	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe układane na korytkach z mocowaniem pojedynczo -	m		
d.1.	0214-03	przewód LY16mm2			
1		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
15	KNR-W 5-08	jw lecz przewód LY25mm2	m		
d.1.	0214-01				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00