Warszawa, dn. 26 04.2011 r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komenda Stołeczna Policji

WZP-1506/11/1209/11

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Zaprojektowanie i wymianę 2 wind osobowych 5 przystankowych"**Nr WZP-1209/11/43/N.

Wydział Zamówień Publicznych KSP działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych w trakcie wizji lokalnej wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:
Czy Zamawiający przewiduje wymóg podłączenia obu wind do Systemu Alarmu Pożaru?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, Wykonawca przewidział i uwzględnił w dokumentacji projektowo-wykonawczej możliwość podłączenia wind do Systemu Alarmu Pożaru. Zamawiający nie wymaga podłączenia wind będących przedmiotem zamówienia do istniejącej centrali SAP Polon, uwagi na brak możliwości technicznych, wymaga jednocześnie zachowania istniejących czujek ppoż. w pomieszczeniu maszynowni wind.

Pytanie 2:
Czy Wykonawca ma wykonać wykończenie ścian frontowych z demontażem boazerii i w jakim zakresie?

Odpowiedź:
Zamawiający, zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PF-U) wymaga aby:

- ust. 1 – opis przedmiotu zamówienia: *„projektowane windy współgrały z architekturą wnętrza budynku poprzez wykończenie wejść do wind odpowiednim, dobranym w uzgodnieniu z Zamawiającym, kolorem gresu i tarketu."*
- ust. 8.11 – wskazania szczegółowe; *„...po wymianie drzwi przystankowych otwory drzwiowe zostały wyposażone w portale nierdzewne (jedynie wnęki, bez wyłogów), uzupełniony tarket i gres przy wejściach do wind."*

Pytanie 3:
Czy Wykonawca ma wykonać poszerzenie otworów windowych poprzez podcinanie czy podkuwanie?

Odpowiedź:
Technologię ewentualnego poszerzenia otworów windowych Zamawiający pozostawia do wyboru Wykonawcy.

Pytanie 4:
Proszę o potwierdzenie wymogu przystosowania jednego dźwigu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z normą wskazaną w PF-U (PN-EN 8170).

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza wymóg przystosowania jednego dźwigu dla potrzeb osób niepełnosprawnych i uściśla zapis w PFU ust. 8.4 - opis stanu przewidywanego po wymianie wind, uwagi pkt. 9 poprzez dopisanie : *krajową normę PN-EN 8170 (dotyczy tylko jednego dźwigu)*

Treść udzielonych odpowiedzi należy traktować wiążąco dla Stron.

Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
mł. insp. [illegible] Adamczyk

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (022) 603-86-08, fax (022) 603-76-42