



Warszawa, dn. 13. 05.2011 r.

Wydział Zamówień Publicznych  
Komenda Stołeczna Policji

wg rozdzielnika

WZP- 1256/11/1171...../11

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Rozbiórkę budynków usytuowanych na terenie obiektu OPP w Piasecznie**”.  
WZP- 1171/11/40/N

Wydział Zamówień Publicznych KSP działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych w trakcie wizji lokalnej wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1:**

Proszę o uściślenie, które elementy rozbieranych budynków podlegać będą odzyskowi?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisem Rozdz. II pkt 3 lit. a) i Rozdz. XVIII § 2 ust. 2 lit. l) SIWZ Zamawiający zakwalifikuje do odzysku elementy z rozbiórki, przy czym kwalifikacji materiałów rozbiórkowych dokonują Inspektorzy nadzoru, pracownicy prowadzący ewidencję pomocniczą środków trwałych WN oraz osoby administrujące obiektami. Zamawiający wymagać będzie demontażu i pozostawienia do jego dyspozycji osprzętu sanitarnego, elektrycznego i opraw oświetleniowych, a także z budynku Nr 31 blach z pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych.

**Pytanie 2:**

W jaki sposób Zamawiający wymagać będzie zabezpieczenia kanalizacji pod budynkiem Nr 31.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby wykop nad rurociągiem biegnącym pod budynkiem nr 31 zasypać gruntem piaszczystym i ręcznie zagęścić.

**Pytanie 3:**

Proszę o określenie zakresu rękojmi.

**Odpowiedź:**

Zakres rękojmi obejmować będzie wady przedmiotu zamówienia, w tym między innymi dotyczący zagęszczenia gruntu oraz skuteczności trwałych wyłączeń z eksploatacji przyłączy: wodno-kanalizacyjnego, c.o. i elektrycznego.

**Pytanie 4:**

Proszę o podanie wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu w zasypywanych wykopach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby stopień zagęszczenia gruntu wynosił  $I_D \leq 0,8$ .

Treść udzielonych odpowiedzi należy traktować wiążąco dla Stron.

NACZELNIK  
Wydział Zamówień Publicznych  
Komenda Stołeczna Policji  
m. insp. mgr. inż. Andrzej DAMCZYK

W.P.

Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych  
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (022) 603-86-08, fax (022) 603-76-42