



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP 2346/12/1387/12

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymianę instalacji wodociągowej oraz p.poż w budynku przy ul. Włochowskiej 25/33, w Warszawie”
WZP-1387/12/59/AG.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), uprzejmie informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę oraz udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie czy należy skalkulować roboty budowlane poinstalacyjne. Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie kosztorysów budowlanych. W kosztorysach na roboty sanitarne jest mowa o wykuciu bruzd a brakuje pozycji dotyczących ich naprawy. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Informuję, że przedmiotowe postępowanie obejmuje zakresem wyłącznie wymianę poziomów wodociągowych i podejść z.w., c.w. i c.c.w. oraz poziomów i pionów hydrantowych p.poż w budynku przy ul. Włochowskiej 25/33. Szczegółowy opis robót objętych postępowaniem wraz ze wskazaniem wymaganych do wyceny pozycji przedmiaru robót w branży sanitarnej i elektrycznej znajduje się w załączniku pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. Dokument ten zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w folderze oznaczonym jako załącznik nr AC do SIWZ cz. II, opisany jako załącznik nr 1A.1 do SIWZ.

Poniżej cytuję część opisową ww załącznika:

„Szczegółowy wykaz i opis prac dla ww. zakresu znajduje się w załączonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z której jako obowiązujące do przetargu należy traktować:

1. Informację BIOZ – całość opracowania;
2. Projekt instalacji wod-kan:
 - 1) Opis techniczny – pkt. 1 (1.1.- 1.4.), pkt. 2 (2.1 – 2.5), pkt. 3 (3.1), pkt. 4;
 - 2) Rysunki – IS01(w zakresie poziomów wodociągowych), IS02-IS07 (w zakresie instalacji p.poż.), IS11(w zakresie poziomów wodociągowych i rozdziału wody bytowej i pożarowej);
3. Projekt instalacji elektrycznych:
 - 1) Opis techniczny – pkt. 1 (1.1.- 1.5.), pkt. 2, pkt. 3 (3.1 – 3.2, 3.4. – 3.5. i 3.7, 3.9. – 3.11.), pkt. 4 (4.1. i 4.3.), pkt. 5(ppkt. II i IV);
 - 2) Rysunki – IE01(w zakresie zasilenia urządzeń i armatury w instalacji wodociągowej), IE03 (ark. 1/8, ark. 5/8, ark. 8/8);
4. Rzuty kondygnacji z lokalizacją istniejący pionów wodociągowych – 8 rysunków.
5. Specyfikację techniczną – instalacje sanitarne (ST 00.00, ST 03.01);
6. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych;
7. Przedmiary robót:
 - 7.1 dla instalacji wodociągowej z.w., c.w. i c.c.w. oraz p.poż.:
 - a) dz. 1.1.1. - poz. 1 do 36,
 - b) dz. 1.1.2. – poz. 37 do 39,
 - c) dz. 1.1.3. – poz. 40 do 52,
 - d) dz. 1.1.4. - poz. 53 do 54,
 - e) dz. 1.1.5. – poz. 55 do 64,
 - f) dz. 3.1.1. – poz. 98 do 108,
 - g) dz. 3.1.2. - poz. 109 do 111,
 - h) dz. 3.1.3. – poz. 112 do 116,
 - i) dz. 3.1.4. – poz. 117 do 127;
 - 7.2 dla instalacji elektrycznej:
 - a) dz. 1.2. – poz. 31 do 39,
 - b) dz. 1.4. – poz. 46 do 49”

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych KSP
p.o.
podkom. Halina ZONKO