



Warszawa, dnia 12.09.2012 r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komenda Stołeczna Policji

WZP- 3808/12/3506./12

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „przebudowę instalacji wod-kan, p.poż., c.t., węzła cieplnego i instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją wraz z adaptacją pod względem budowlanym i wykonaniem wymiany instalacji elektrycznej zasilania urządzeń w budynku przy ul. Włochowskiej 25/33 w Warszawie” WZP - 3506/12/131/AG.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuje o treści zadanego przez Wykonawcę pytania i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 2: Zgodnie z zapisem w treści projektu instalacji elektrycznych - załącznika do SIWZ – w pkt 1.4 na str. 10:

„Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje zmian w układzie elektroenergetycznym budynku w związku ze wzrostem zapotrzebowania mocy elektrycznej nowo projektowanej instalacji, a także wymiany rozdzielnic (tablic), z których zasilana będzie nowa instalacji oświetlenia i gniazd, w celu dostosowani do układu TN-S.”

oraz w pkt 2 na str. 10:

„Zasilanie budynku oraz instalacja odbiorcza wykonane są kilkadziesiąt lat temu, nie spełniają zatem współczesnych przepisów, wymagań i standardów. Wzrost zapotrzebowania na moc elektryczną o ok. 75 kW wymaga wykonania zmian w układzie zasilania budynku, które powinny być poprzedzone analizą układu elektroenergetycznego i rozwiązaniami projektowymi.”

Stąd nasuwa się pytanie: Czy inwestor dokonał stosownych zmian/przebudowy w swoim systemie elektroenergetycznym umożliwiającym bezpieczne wykonanie instalacji elektrycznych wg przekazanego projektu autorstwa Firmy „Grotte art.” i zmiany te nie są przedmiotem wyceny i wykonania w ogłoszonym postępowaniu przetargowym pt ”Przebudowa instalacji wod-kan, p.poż., c.t., węzła cieplnego i instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją wraz z adaptacją pod względem budowlanym i wykonaniem wymiany instalacji elektrycznej zasilania urządzeń w budynku przy ul. Włochowskiej 25/33 w Warszawie”?

Odpowiedź nr 2: W ramach prowadzonego postępowania na „przebudowę instalacji wod-kan, p.poż., c.t., węzła cieplnego i instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją wraz z adaptacją pod względem budowlanym i wykonaniem wymiany instalacji elektrycznej zasilania urządzeń w budynku przy ul. Włochowskiej 25/33 w Warszawie” Zamawiający nie przewiduje wykonania zmian w układzie

elektroenergetycznym budynku w związku ze wzrostem zapotrzebowania mocy elektrycznej nowo projektowanych instalacji, a także wymiany rozdzielnic (tablic), z których zasilana będzie nowa instalacja oświetlenia i gniazd, w celu dostosowania do układu TN-S.

Wymieniony wyżej zakres robót będzie przedmiotem odrębnego postępowania.

Odpowiedź na pytanie należy traktować wiążąco dla Stron.

N A C Z E L N I K
Wydział Zamówień Publicznych KSP
p.o. *Halina Zonko*
podkom. Halina ZONKO