



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 4715/112/12/12

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie instalacji systemu alarmu pożarowego w budynku KPP w Legionowie” WZP – 4212/12/158/AG

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców podczas zorganizowanej w dniu 09.11.2012r. wizji lokalnej i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie 1:

Czy na każdym z pięter powinien być zamontowany sygnalizator dźwiękowy?

Odpowiedź na pytanie 1:

Na każdym piętrze muszą być zainstalowane sygnalizatory dźwiękowe - tj. ostrzegacze pożarowe dołączone do linii dozorowej.

Pytanie 2:

Ile sygnalizatorów dźwiękowych należy przyjąć w całym obiekcie?

Odpowiedź na pytanie 2:

11 sztuk: w pawilonie A – 1 sztuka, w pawilonie B – 5 sztuk, w pawilonie C - 4 sztuki oraz w dyżurce w pawilonie C – 1 sztuka.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany SIWZ poprzez dodanie pozycji 83 w załączniku 1C do SIWZ (przedmiar robót)

L.p.	podstawa	opis	Jednostka obmiarowa	Ilość
83	KRN AL-01 0404-06	montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP- sygnalizator alarmowo – dźwiękowy	szt.	11

Pytanie 3:

Ile linii dozorowych ma być w obiekcie?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zgodnie z rozdziałem II pkt.2 lit. b SIWZ „liczba linii dozorowych – minimum 8”.

Pytanie 4:

Czy ma być zastosowana centrala wskazana przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zgodnie z Rozdziałem II pkt 2 SIWZ „Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne, przy czym centrala sygnalizacji pożarowej spełniać musi n/w parametry:

- a) zakres temperatury pracy - 5° C + 40° C,
- b) liczba linii dozorowych – minimum 8,
- c) pojemność pamięci zdarzeń – minimum 500,
- d) rezystancja linii dozorowej minimum 100Ω. ”.

Zmiany do SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

N A C Z E L N I K
Wydziału Zamówień Publicznych KSP
p.o.
[Signature]
podkom. Halina ZONKO

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (022) 6038608, faks: (022) 603 76 42