

Warszawa, dn. 12.03.2013r.



Wydział Zamówień Publicznych
Komenda Stołeczna Policji

WZP- 88/13/329...../13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: **Wykonanie robót budowlanych wraz z montażem windy w budynku Komendy Stołecznej Policji „Pałacu Mostowskich” przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie. WZP- 329/13/27/AG.**

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), informuje o treści zadanych przez Wykonawcę pytań i udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnieniach.

Pytanie 1:

Sugerujemy, aby w projekcie zmienić głębokość podszybia z 40 cm, na wymagane przez dyrektywę dźwigową – 120 cm. Dzięki temu przy odbiorze końcowym przez UDT nie będzie konieczne uzyskanie zgody na odstępstwo od normy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane dokumentacji PB-W stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie głębokości podszybia – 40 cm.

Pytanie 2:

Proponujemy zmianę prędkości windy określoną w specyfikacji z wartości 0,3 m/s na standardową dla tego typu urządzeń – 0,6 m/s, jako bardziej korzystną z punktu widzenia przydatności w użytkowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane dokumentacji PB-W stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie prędkości windy – 0,3 m/s

Wyjaśnienia powyższe należy traktować wiążąco dla Stron.

N A D Z E L N I K
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
Halina ZONKO
podkom. Halina ZONKO