



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 3109/13/2729/13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż klimatyzatorów (WZP-2729/13/99/AG).

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o treści pytań, które wpłynęły w ww. postępowaniu oraz udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany w niektórych parametrach urządzeń opisanych w Załączniku nr 10 do SIWZ? Proszę motywuja tym, że brak jest w aktualnej ofercie na rynku urządzeń spełniających wymagania SIWZ. Opis proponowanych zmian w przedmiocie zamówienia w kolumnie „wartość” w tabelach poniżej:

5 sztuk klimatyzatorów typu ściennego o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 3,9 kW

Parametr		J.m.	Wartość
Pobór mocy	chłodzenie/grzanie	kW	0,97/1,02
EER - klasa energetyczna	chłodzenie	W/W	3.50-A
COP - klasa energetyczna	grzanie	W/W	3.92-A
Pobór prądu	chłodzenie/grzanie	A	max.4.6/4.8
Poziom hałasu (jedn. wew.)	chłodzenie H/M/L/Q	dB(A)	43/40/32/21
Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)	jedn. wew.	mm	max. 268x840x203
Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)	jedn. zew.	mm	max.540x663x293
Masa netto	jedn. wew.	kg	max 8.5
Maksymalna długość przewodów (bez doładowania)		m	20(15)

26 sztuk klimatyzatorów typu ściennego o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 4,3 kW

Parametr		J.m.	Wartość
Wydajność	chłodzenie	kW	0,9-4,3
	grzanie	kW	0,9-6,0
Pobór mocy	chłodzenie/grzanie	kW	1,17/1,35
EER - klasa energetyczna	chłodzenie	W/W	3,41-A
COP - klasa energetyczna	grzanie	W/W	3,69-A
Pobór prądu	chłodzenie/grzanie	A	max.5,6/6,3
Przepływ powietrza (wysoki)	jedn. wew. /jedn. zew.	M ³ /h	750/1,800
Wymiary netto (wys. x szer. x gl.)	jedn. wew.	mm	max.280x840x203
Masa netto	jedn. wew.	kg	max 8,5
Maksymalna długość przewodów (bez doładowania)		m	20 (15)

12 sztuk klimatyzatorów typu ściennego o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 5,2 kW

Parametr	J.m.	Wartość
Osuszanie	l/h	2,6

10 sztuk klimatyzatorów typu ściennego o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 8,0 kW

Parametr		J.m.	Wartość
Wydajność	chłodzenie	kW	8,00(2,9-9,0)
	grzanie	kW	8,80(2,2-11,0)
Maksymalna długość przewodów (bz doładowania)		m	50 (20)

2 sztuki klimatyzatorów typu przysufitowo/przpodłogowego o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 7,10 kW

Parametr		J.M.	Wartość
Zasilanie		V/0/Hz	230/1/50
Wydajność	chłodzenie	kW	0,9-8,0
	grzanie	kw	0,9-9,1
Pobór mocy	chłodzenie/grzanie	kW	2,21/2,26
EER - klasa energetyczna	chłodzenie	W/W	3,08
COP - klasa energetyczna	grzanie	W/W	3,54
Średnica rurki skroplin (wew. /zew.)		mm	. 25/32
Maksymalna długość przewodów (bez doładowania)		m	30 (15)

Pytanie 2:

W opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SIWZ podane są parametry pracy i wydajności urządzeń klimatyzacyjnych z roku 2012, dostępność tych urządzeń jest ograniczona. Natomiast urządzenia z tego roku 2013 są dostępne, ale parametry pracy i wydajności się różnią nieznacznie do podanych w załączniku nr 10 do SIWZ. Czy urządzenia z tego roku 2013 będą rozpatrzone pozytywnie, i czy nie będą podstawą do wykluczenia z postępowania?

Odpowiedź na pytania 1 i 2:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatorów o parametrach innych niż wyspecyfikowane w Załączniku nr 10 do SIWZ pod warunkiem, że wartości parametrów zaoferowanych urządzeń będą **nie gorsze** niż wskazane w SIWZ (odpowiedź nie dotyczy wymiarów, które zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr 3).

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o innych wymiarach jednostek wewnętrznych i zewnętrznych niż podane w specyfikacji?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o wymiarach innych niż podane w specyfikacji z zastrzeżeniem jednak, że różnica może wynieść +/- 5 % poszczególnego parametru.

Pytanie 4:

Jaka jest długość instalacji elektrycznej od urządzeń do tablic rozdzielczych, z których mają być one zasilane?

Odpowiedź

Długość instalacji elektrycznej od urządzeń do tablic rozdzielczych, z których urządzenia będą zasilane, nie przekroczy 25 metrów.

Pytanie 5:

Jakie są długości instalacji chłodniczej pomiędzy jednostkami wewnętrznymi, a agregatami?

Odpowiedź

Maksymalne długości instalacji chłodniczej pomiędzy jednostkami wewnętrznymi, a agregatem, dla poszczególnych urządzeń zostały podane w SIWZ w załączniku nr 10 w wierszach zatytułowanych „Maksymalna długość przewodów (bez doładowania)”.

Pytanie 6:

W jakiej ilości urządzeń konieczne będzie zamontowanie pompki skroplin?

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje konieczność zamontowania pompki skroplin we wszystkich montowanych urządzeniach. Koszt montażu pompki musi być uwzględniony w cenie jednostkowej montażu każdego klimatyzatora.

Pytanie 7:

Jakie są długości instalacji prowadzonych w korytach instalacyjnych?

Odpowiedź

Instalacja chłodnicza oraz elektryczna zasilająca urządzenia powinna być prowadzona w korytach o długościach podanych odpowiednio w odpowiedziach nr 4 i 5.

Pytanie 8:

Czy wycena ma uwzględniać również koszty serwisu w okresie trwania gwarancji? Wymagana ilość przeglądów jednego urządzenia: 10 przeglądów w ciągu 5 lat.

Odpowiedź

Zamawiający udzieli odpowiedzi na ww. pytanie oraz dokona zmiany treści SIWZ w ww. zakresie odrębnym pismem.

Pytanie 9:

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale II punkt 2 litera a) Zamawiający wskazuje miejsce wykonania przedmiotu zamówienia jako teren Garnizonu Komendy Stołecznej Policji. W ogólnych warunkach umowy wyszczególnia powiaty. Proszę o wskazanie, w których miastach z danego powiatu będzie wykonane zamówienie. Ile urządzeń i które będą montowane w poszczególnych budynkach?

Odpowiedź:

Zamawiający na tym etapie postępowania nie ma możliwości doprecyzowania, w których konkretnie lokalizacjach i w jakich ilościach realizowana będzie dostawa oraz montaż klimatyzatorów. Wykaz obiektów znajdujących się na terenie garnizonu Komendy Stołecznej Policji, w których możliwa będzie realizacja zamówienia, zawiera załącznik do odpowiedzi.

Pytanie 10:

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ma żadnych informacji odnośnie montażu instalacji urządzeń. Proszę o przesłanie odpowiedzi na poniższe wytyczne do montażu:

- a) długość tras freonowych w poszczególnych układach klimatyzacyjnych pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną;
- b) miejsce montażu jednostki zewnętrznej - ściana (wskazanie kondygnacji), dach - w poszczególnych budynkach;
- c) zasilanie elektryczne – odległość w poszczególnych budynkach pomiędzy miejscem montażu jednostek klimatyzacyjnych a rozdzielnia elektryczną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

- a) maksymalne długości instalacji chłodniczej pomiędzy jednostkami wewnętrznymi, a agregatem, dla poszczególnych urządzeń zostały podane w SIWZ w załączniku nr 10 w wierszach zatytułowanych „Maksymalna długość przewodów (bez doladowania)”;
- b) miejsce montażu jednostek zewnętrznych uzależnione będzie od specyfiki obiektu, w którym według zapotrzebowania Zamawiającego realizowana będzie dostawa i montaż urządzeń. Możliwe miejsca montażu (ściana, dach) powinny być uwzględnione w ryczałtowej cenie montażu poszczególnych urządzeń.
- c) długość instalacji elektrycznej od urządzeń do tablic rozdzielczych, z których urządzenia będą zasilane nie przekroczy 25 metrów.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający jest w stanie opisać lub udostępnić projekt, w jaki sposób mają być zamontowane jednostki zewnętrzne (elewacja budynku, dach)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektu, w jaki sposób będą montowane jednostki zewnętrzne. Jednakże w SIWZ w Rozdziale XIX, § 4 ust. 2 jest zapis: „Wykonawca przed przystąpieniem do montażu zobowiązany jest przedstawić do uzgodnienia i zaakceptowania Zamawiającemu proponowane rozwiązania, uwzględniające założenia Zamawiającego dla systemu klimatyzacji, zasilania i sterowania urządzeń m.in. uzgodnienie z Zamawiającym i uzyskanie akceptacji miejsca montażu urządzeń wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz planowanej trasy poprowadzenia instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów”.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający może określić skąd ma być doprowadzone zasilanie do klimatyzatorów (odległość między skrzynką rozdzielczą a klimatyzatorem)? Czy wymagane są odrębne zabezpieczenia?

Odpowiedź:

Długość instalacji elektrycznej od urządzeń do tablic rozdzielczych, z których urządzenia będą zasilane, nie przekroczy 25 metrów. Tak, Zamawiający wymaga odrębnego zabezpieczenia (bezpiecznik).

Pytanie 13:

Czy Zamawiający może określić, jaka jest długość tras freonowych?

Odpowiedź:

Maksymalne długości instalacji chłodniczej pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a agregatem dla poszczególnych urządzeń zostały podane w SIWZ w załączniku nr 10 w wierszach zatytułowanych „Maksymalna długość przewodów (bez doladowania)”.

Pytanie 14:

W załączniku nr 10 do SIWZ Zamawiający podaje parametry urządzeń. Proszę o sprecyzowanie parametru mocy chłodniczej. W opisie Zamawiający podaje moc chłodniczą np. nie mniejszą niż 3,9 kW. Z karty zamieszczonej w załączniku wynika, że jest to maksymalna moc chłodnicza tego urządzenia. Nominalna wartość to 3,4 kW.

Katarzyna Czerwona

W drugim przypadku moc chłodnicza nie mniejsza niż 4,5 kW. Z karty zamieszczonej wynika, że moc nominalna to 4,0 kW. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia, które będą posiadały moc chłodniczą nominalną 3,4 kW i 4,0 kW?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że moc klimatyzatorów wskazana w nagłówkach Załączników nr 10 i 12 do SIWZ oraz w § 1 ust. 1 lit. a) – f) dotyczy nominalnej wartości mocy klimatyzatora. Tym samym Zamawiający dokonuje zamówienia:

- a) 5 sztuk klimatyzatorów typu ściennego o nominalnej mocy chłodzenia nie mniejszej niż 3,9 kW;
- b) 26 sztuk klimatyzatorów typu ściennego o nominalnej mocy chłodzenia nie mniejszej niż 4,5 kW;
- c) 12 sztuk klimatyzatorów typu ściennego o nominalnej mocy chłodzenia nie mniejszej niż 5,2 kW;
- d) 10 sztuk klimatyzatorów typu ściennego o nominalnej mocy chłodzenia nie mniejszej niż 8,0 kW;
- e) 5 sztuk klimatyzatorów typu kasetonowego o nominalnej mocy chłodzenia nie mniejszej niż 5,2 kW;
- f) 2 sztuki klimatyzatorów typu przysufitowo/przypodłogowego o nominalnej mocy chłodzenia nie mniejszej niż 7,10 kW.

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania klimatyzatorów o nominalnej mocy chłodniczej 3,4 kW i 4,0 kW.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający jest w stanie przesunąć termin składania ofert?

Odpowiedź:

W dniu 5.08.2013r. Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 2.09.2013r.

Odpowiedź należy traktować wiążąco.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
kom. Halina ZONKO

Załącznik:

Wykaz obiektów znajdujących się na terenie garnizonu Komendy Stołecznej Policji, w których możliwa będzie realizacja zamówienia.

**Wykaz obiektów znajdujących się na terenie garnizonu Komendy Stołecznej Policji,
w których możliwa będzie realizacja zamówienia**

1. Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2 w Warszawie.
2. Komisariat Rzeczny Policji ul. Wybrzeże Szczecińskie 6 w Warszawie

3. Komenda Rejonowa Policji Warszawa I ul. Wilcza 21 w Warszawie
4. Rewir Dzielnicowych ul. Dzielna 12 w Warszawie.
5. Rewir Dzielnicowych ul. Ludna 9 w Warszawie.
6. Rewir Dzielnicowych ul. Zakroczymska 3 c w Warszawie.
7. Rewir Dzielnicowych ul. Bełwederska 16 c w Warszawie.

8. Komenda Rejonowa Policji Warszawa II ul. Malczewskiego 3/5/7 w Warszawie
9. Rewir Dzielnicowych ul. Malczewskiego 52 w Warszawie
10. Rewir Dzielnicowych ul. Pyłasińskiego 17 w Warszawie
11. Komisariat Policji ul. Janowskiego 17 w Warszawie.
12. Rewir Dzielnicowych ul. Bełgradzka 42 w Warszawie
13. Komisariat Policji ul. Okrężna 57 w Warszawie
14. Rewir Dzielnicowych ul. Podchorążych 39 w Warszawie

15. Komenda Rejonowa Policji Warszawa III ul. Opaczewska 8 w Warszawie
16. Rewir Dzielnicowych ul. Filtrowa 54/58 w Warszawie
17. Rewir Dzielnicowych ul. Pruszkowska 6 w Warszawie
18. Komisariat Policji ul. Sosnkowskiego 16 w Warszawie
19. Komisariat Policji ul. 17 stycznia 57 w Warszawie
20. Rewir Dzielnicowych ul. Chrobrego 6 w Warszawie
21. Rewir Dzielnicowych ul. Dunajecka 15 w Warszawie

22. Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV ul. Żytnia 36 w Warszawie
23. Komisariat Policji ul. Raginisa 4 w Warszawie
24. Rewir Dzielnicowych ul. Pirenejska 3A w Warszawie

25. Komenda Rejonowa Policji Warszawa V ul. Żeromskiego 7 w Warszawie
26. Rewir Dzielnicowych ul. Broniewskiego 59a w Warszawie
27. Rewir Dzielnicowych ul. Wrzeciono 38 w Warszawie.
28. Komisariat Policji ul. Rydygiera 3a w Warszawie.

29. Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI ul. Jagiellońska 51 w Warszawie.
30. Wydział Prewencji ul. Jagiellońska 49 w Warszawie.
31. Komisariat Policji ul. Mysliborska 65 w Warszawie.
32. Rewir Dzielnicowych ul. Marywilska 44 W Warszawie.
33. Komisariat Policji ul. Chodecka 3/5 w Warszawie
34. Rewir Dzielnicowych ul. Motycka 15 w Warszawie.
35. Rewir Dzielnicowych ul. Żąbkowska 23/25 w Warszawie.

36. Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII ul. Grenadierów 73/75 w Warszawie.
37. Rewir Dzielnicowych ul. Umińskiego 22 w Warszawie
38. Rewir Dzielnicowych ul. Grochowska 169 w Warszawie
39. Komisariat Policji ul. Plutonowych 6 w Warszawie
40. Komisariat Policji ul. Mrówcza 210 w Warszawa
41. Komisariat Policji ul. Pułku Praskiego 21 w Warszawie

Ciawczył

42. Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim ul. Bartniaka 19
43. Posterunek Policji w Żabiej Woli ul. Główna 9
44. Komisariat Policji w Jaktorowie ul. Warszawska 33
45. Komisariat Policji w Milanówku ul. Literacka 13
46. Komisariat Policji w Podkowie Leśnej ul. Brwinowska 17a

47. Komenda Powiatowa Policji w Legionowie ul. Jagiellońska 26b
48. Komisariat Policji w Jablonnej ul. Modlińska 130
49. Komisariat Policji w Nieporęcie ul. Wojska Polskiego 3
50. Komisariat Policji w Serocku ul. Pułtуска 7
51. Komisariat Policji w Wieliszewie ul. Nowogrodzka 43

52. Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 44
53. Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim ul. Wyszyńskiego 15/17
54. Komisariat Policji w Dobrem ul. Rynek 21
55. Komisariat Policji w Dobrem ul. Kościuszki 2
56. Rewir Dzielnicowy w Stanisławowie ul. Rynek 32
57. Komisariat Policji w Halinowie ul. Piłsudskiego 39
58. Rewir Dzielnicowych w Dębem Wielkim ul. Warszawska 59
59. Komisariat Policji w Mrozach ul. Armii Krajowej 10
60. Komisariat Policji w Sulejówku ul. Reymonta 5
61. Komisariat Policji w Sienica ul. Nowa 1

62. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego 3
63. Posterunek Policji w Pomiechówku ul. Nasielska 1a
64. Posterunek Policji w Zakroczmie ul. Warszawska 17
65. Komisariat Policji w Nasielsku ul. Kościuszki 29
66. Komisariat Policji w Czosnowie ul. Władysława Lercha 1
67. Komisariat Policji w Leoncinie ul. Romana Kobendzy 4

68. Komenda Powiatowa Policji w Otwocku ul. Pułaskiego 7a
69. Posterunek Policji w Wiązownej ul. Kościelna 9
70. Komisariat Policji w Józefowie ul. Kardynała Wyszyńskiego 7
71. Komisariat Policji w Karczewie ul. Kościelna 57
72. Posterunek Policji w Celestynowie ul. Reguicka 3
73. Posterunek Policji w KolbIELI ul. Szkolna 5
74. Posterunek Policji w Sobieniach Jeziorach ul. Duży Rynek 35.

75. Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3
76. Posterunek Policji w Prażmowie ul. Fr. Ryxa 74
77. Posterunek Policji w Zalesiu Górnym ul. Korolowych Dębów
78. Komisariat Policji w Konstancinie ul. Polna 1
79. Komisariat Policji w Górze Kalwarii ul. Grota Roweckiego 1
80. Komisariat Policji w Lesznowoli ul. GRN 62
81. Komisariat Policji w Tarcynie ul. Osziela 4

82. Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 8
83. Komisariat Policji w Brwinowie ul. Leśna 7
84. Komisariat Policji w Michałowicach ul. Kuchy 15
85. Komisariat Policji w Nadarzynie ul. Warszawska 13
86. Komisariat Policji w Piastowie ul. Popieluski 24
87. Komisariat Policji w Raszynie al. Krakowska 16

Beaucl

88. Komenda Powiatowa Policji w Starych Babicach ul. Warszawska 276
89. Posterunek Policji w Izabelinie ul. Tetmajera 3
90. Posterunek Policji w Kampinosie ul. Szkolna 1
91. Posterunek Policji w Błoniu ul. Jana Pawła II 2
92. Komisariat Policji w Lesznie al. Wojska Polskiego 23
93. Komisariat Policji w Łomiankach ul. Warszawska 87
94. Komisariat Policji w Ożarowie ul. Kolejowa 2

95. Komenda Powiatowa Policji w Wołominie ul. Wileńska 43A
96. Rewir Dzielnicowych w Poświętnym ul. Szkolna 6
97. Komisariat Policji w Jadowie ul. Poniatowskiego 25
98. Komisariat Policji w Kobylce ul. Księdza Maro 13A
99. Komisariat Policji w Markach ul. Sportowa 5
100. Komisariat Policji w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 22
101. Posterunek Policji w Dąbrowce ul. Leśna 3
102. Komisariat Policji w Tluszczu ul. Szkolna 6
103. Posterunek Policji w Klembowie ul. Gen Żymierskiego 38
104. Komisariat Policji w Żąbkach ul. Górnośląska 30
105. Komisariat Policji w Zielonce ul. Piastowska 17
106. Komisariat Policji w Wołominie ul. Legionów 31 a

107. Wydział Transportu KSP ul. Jagiellońska 72 w Warszawie.
108. Wydział Transportu KSP ul. Karolkowa 49 w Warszawie.
109. Oddział Prewencji Policji ul. Puławska 44 E w Warszawie.
110. Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą ul. Wolska 174. w Warszawie
111. Wydział Ruchu Drogowego ul. Waliców 15 w Warszawie
112. Komisariat Kolejowy Al. Jerozolimskie 54 w Warszawie
113. Komisariat Metra Warszawskiego w Warszawie
114. Komisariat Policji Portu Lotniczego ul. Żwirki i Wigury
115. Wydział do Walki z Korupcją ul. Wrzeciono 38 w Warszawie
116. Kompleks budynków służbowych „Szczęśliwice” przy ul. Włochowskiej 25/33
117. Strefa radiowa Kawęczyn (elektrociepłownia Kawęczyn)
118. strefa radiowa Nowy Dwór Mazowiecki (elektrociepłownia Nowy Dwór Mazowiecki)
119. Strefa radiowa Pruszków
120. Strefa Radiowa Karczew (elektrociepłownia Karczew)

Wojcik