

Warszawa, 14 sierpnia 2013r.



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 3218/13/2729.../13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż klimatyzatorów (WZP-2729/13/99/AG).

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907), informuje o treści pytania, które wpłynęło w ww. postępowaniu oraz udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie:

W opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SIWZ podane są parametry pracy i wydajności klimatyzatora ściennego 4,0/5,0 kW w ilości 5 sztuk z roku 2012, są niedostępne. Natomiast urządzenia z tego roku 2013 4,0/5,0 kW są dostępne, ale parametry pracy i wydajności się różnią nieznacznie od podanych w załączniku nr 10 do SIWZ. Pozostałe wydajności klimatyzatorów podane w ostatnim sprostowaniu do SIWZ z 13 sierpnia 2013r. są dostępne i mają identyczne parametry pracy i wydajności. Czy urządzenia z tego roku 2013 4,0/5,0 kW w ilości 5 sztuk będą rozpatrzone pozytywnie, i czy nie będą podstawą do wykluczenia z postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatorów o parametrach innych niż wyspecyfikowane w załączniku nr 10 do SIWZ pod warunkiem, że wartości parametrów zaoferowanych urządzeń będą **nie gorsze** niż wskazane w SIWZ, z wyłączeniem jednak parametru wymiaru gdzie Zamawiający dopuszcza różnicę która może wynieść +/- 5 % parametru wyszczególnionego w załączniku nr 10 do SIWZ.

Odpowiedź należy traktować wiążąco.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
6/2
kom. Halina ZONKO

Krawczyk