

**Przeglądy serwisowe klimatyzatorów obejmują następujące czynności:**

- czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej,
- czyszczenie i dezynfekcja wymiennika jednostki wewnętrznej (parownika),
- czyszczenie lameli skraplacza i parownika,
- czyszczenie wymiennika jednostki zewnętrznej ( skraplacza),
- sprawdzenie szczelności połączeń układu z czynnikiem chłodniczym,
- sprawdzenie szczelności układu strona ssąca i tłoczna,
- pomiar ciśnień czynnika chłodniczego, w razie potrzeby uzupełnienie drobnych ubytków,
- pomiar sprawności elektrycznej,
- pomiar wydajności chłodniczej,
- sprawdzenie szczelności układu strona ssąca i tłoczna,
- sprawdzenie układu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności,
- sprawdzenie odpływu skroplin, czyszczenie i udrażnianie,
- sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne,
- sprawdzenie działania urządzeń sterujących,
- usunięcie drobnych usterek nie wymagających wymiany części.

**Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zadania ponosi wykonawca.**