



Warszawa, dn. 25.05.2009r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 4471.09.1235.../09

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi konserwacji układów chłodzących w jednostkach organizacyjnych KSP.” (WZP-235/09/25/N)

Zamawiający, w imieniu którego działa Wydział Zamówień Publicznych KSP, zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), uprzejmie informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie Nr 1:

Czy klimatyzatory wymienione w załączniku nr 1, oprócz 4 central, które są wymienione jako centrale, to są klimatyzatory typu Split?

Odpowiedź:

Tak, klimatyzatory wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ, poza opisanymi czterema centralami klimatyzacyjnymi, są klimatyzatorami typu split i kanałowymi.

Pytanie Nr 2:

Co oznaczają litery „(s)” i „(k)” przy nazwie producenta klimatyzatora?

Odpowiedź:

Litery (s) i (k) przy nazwach producenta oznaczają: (s) skraplacz split, (k) klimatyzator (parownik).

Pytanie Nr 3:

Czy to są jednostki freonowe, czy system wody lodowej?

Odpowiedź:

Urządzenia podane w załączniku nr 1 do SIWZ są jednostkami freonowymi.

Pytanie Nr 4:

W związku z wymianą filtrów, można podać marżę, jaką narzuca nasza firma do cen producenta? Ponieważ nie można określić ceny filtra bez jego wymiarów i przeznaczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający w Rozdz. II ust. 1 pkt h) SIWZ opisał, że w ramach przedmiotu zamówienia wymaga dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów konserwacyjnych, takich jak: smary, szczeliwa, czyszciva itp. oraz filtry. W Rozdz. XIV ust. 3 pkt b) SIWZ opisał, że Wykonawca powinien uwzględnić w ryczałtowej cenie jednostkowej dla usług konserwacji (odpowiednio do rodzaju) koszt: „dostarczenia i wymiany wszystkich materiałów konserwacyjnych oraz pomocniczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układów chłodzących”. Biorąc pod uwagę powyższe, oraz fakt, że cena jednostkowa jest ceną ryczałtową, Zamawiający wymaga uwzględnienia w ryczałtowej cenie jednostkowej kosztu całego zakresu prac opisanych w Rozdz. I ust. 2 SIWZ, tym samym ceny filtrów. Zamawiający nie wymaga wskazania ceny filtrów i innych materiałów konserwacyjnych, tym samym nie wymaga podania marży, jaką narzuca firma do cen producenta.

Wymiary i rodzaje filtrów należy dobrać stosownie do modelu i producenta urządzeń klimatyzacyjnych, podanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Uprzejmie informujemy, iż powyższe wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy traktować wiążąco dla Stron.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
mgr inż. Magorzata DAMCZYK