

1. Komenda Stołeczna Policji ul.. Nowolipie 2 (PDOZ)
centrala wentylacji mechanicznej VTS wraz ze sterowaniem

Wymiana 2 szt. presostatów powietrza wentylatorów 20..200Pa
2. Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2 (strzelnica balistyczna)
centrala wentylacji mechanicznej klima Cov 3

Wymiana nagrzewnicy wodnej 1 szt.
3. Oddział Prewencji Policji w Warszawie ul. Puławska 44 E
centrala wentylacji mechanicznej VTS Clima CVP1 HW4

Wymiana nagrzewnic wodnych 7 szt.
4. Oddział Prewencji Policji w warszawie ul. Puławska 44E
centrala wentylacji mechanicznej VTS Clima CVP1 HE36 15 kw

Wymiana nagrzewnicy elektrycznej 1 szt. .
5. Oddział Prewencji Policji w Warszawie ul. Puławska 44E
centrala wentylacji mechanicznej VTS CV-P1-P/NS26A/7-7

Wymiana wentylatora dachowego 250DAk 250/900 1 szt
6. Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3
centrala wentylacji mechanicznej BOxibw bo 52-50(50)P/C1

Wymiana wentylatora dachowego 250DAk 250/900 1 szt.
Wymiana wentylatora dachowego DAK 160/900 1 szt.
7. Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie ul. Koscielna 3
centrala wentylacji mechanicznej BOXIBW BO 52-3(50)L/C2

Wymiana silnika elektrycznego Sg100L-8/4 BW/0,65/2,6 kV 1 szt.
8. Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI ul. Jagiellońska 51
centrala wentylacji mechanicznej VTS Clima CV-P1-P/NS-26A/7-7

Reperaturka obudowy centrali wentylacyjnej 1 szt.