



Wydział Zamówień Publicznych
Komenda Stołeczna Policji

WZP- 4370/13/4373...../13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „**Remont pomieszczeń piwnic budynku Komisariatu Policji w Błoniu przy ul. Jana Pawła II 2**” WZP – 4373/13/161/IR

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuje o treści zadanego przez Wykonawcę pytania i udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnieniach.

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem zakresu robót w specyfikacji pkt 3. ppkt e, który mówi o wykonaniu „... Wykonanie studni rewizyjnych/czyszczących z tworzywa Dz 400 z włączami z PP klasy A-15 lub włączami żeliwnymi oraz studni zbierających z tworzywa Dz 600 z włączami z PP klasy A-15.”, a pkt. 13 załączonego przedmiaru robót, w którym ujęto wg. kalkulacji własnej „Kompleksowa przepompownia wód zanieczyszczonych fi600 z pompami– komplet, dostawa i montaż oraz wprowadzenie odpływu do wnętrza budynku – pomieszczenie węzła cieplnego.”

Koszt wykonania kompletnych czterech przepompowni fi600 jest kilkanaście razy większy od kosztu wykonania samych czterech studni Dz600.

Odpowiedź na pytanie 1:

W odpowiedzi na pytanie dotyczące rozbieżności pomiędzy opisem robót zawartym w SIWZ Rozdz. II pkt 3 lit e, a poz.13 przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ, uprzejmie informujemy, że Zamawiający, zgodnie z zapisami w SIWZ oraz załączniku nr 1 – „opis techniczny planowanych robót” - część rysunkowa, wymaga **wykonania studni zbierających z tworzywa Dz 600 z włączami z PP klasy A-15. wraz z dostawą i montażem pomp pływakowych**, o parametrach wskazanych w załączniku nr 12 do SIWZ.

Przedmiary robót załączone zostały jedynie pomocniczo, w celu wyliczenia ceny oferty. Poz. 13 przedmiaru robót dotycząca kalkulacji własnej wykonania studni zbierających DZ 600, w zakresie robót, dotyczy wykonania w/w studni wraz z dostawą i montażem pomp o parametrach równoważnych, jak pompy z wymienionej w przedmiarze kompleksowej przepompowni wód zanieczyszczonych wraz z doprowadzeniem ich odpływu do pomieszczenia węzła cieplnego.

Niniejsze wyjaśnienia należy traktować wiążąco dla Stron.

N. SZELNIK
Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

kom. HAITINA ZONKO