


Koryto KZC300
Wysięgnik WMC
Wspornik WPT
Płyta chodnikowa 50x50

Linie freonowe dla systemów:
KP.1;KP.2;KP.3

Instalacje freonowe prowadzone
w korycie instalacyjnym z zachowaniem
spadku 1/100

	KLIMAT – SERVICE		03-982 Warszawa ul. Rogońskiego 12, lok.20 tel./fax: 22 671-09-87
	Obiekt: KOMENDA STOLĘCZNA POLICJI WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI ul. Nowolipie 2, 00-150 WARSZAWA		
Nazwa rysunku:		KLIMATYZACJA SERWEROWNI INSTALACJA CHŁODNICZA (EL. PD)	
Projektował:		mgr inż. Michał Kotelba upr. bud. LUB/IS/0173/PWDS/05	
Opracował:		inż. Jerzy Borawski	
Data:		Stadium:	Skala:
05.2009		WYKONAWCZY	1:50
		Nr rysunku:	
		RYS. NR 6	