


Uwagi:
Zastosowanie paneli wentylacyjnych
przepływ powietrza w zakresie 1250 m³/h-1600 m³/h
W miejscach wyznaczonych przez użytkownika

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|--|--|
|  | | KLIMAT - SERVICE | | 03-582 Warszawa ul. Rogozińskiego 12a, lok. 20 skt./budy. 67/1-67-87 | |
| Dzień: t: | | WYKONAWCZA PRACOWNIA ARCH. I INŻ. | | ul. Nowopolska 51, 05-150 Warszawa | |
| Nazwa: | | KLIMATYZACJA SERWEROWNI | | | |
| Rysunek: | | POMIESZCZENIE SERW. I TELETRANS. | | | |
| Projektant: | | mgr inż. Michał Kotelba | | | |
| Pracownik: | | inż. Jerzy Borowski | | | |
| Data: | | Stadium: | | Nr rysunku: | |
| 05.2009 | | WYKONAWCZY | | RYS. NR 3 | |