



Warszawa, dnia .M. lipca 2014 r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 2003/14/2134 /14

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Remont kompleksowy Komisariatu Policji Warszawa-Wilanów przy ul. Okrężnej 57” WZP –2134/14/61/IR.**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), uprzejmie informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie

Czy Zamawiający uzna za możliwe przyjęcie dla zadania „wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji”, rozwiązania technicznego wykonania izolacji poziomej technologią bezinwazyjną, polegającą na wytworzeniu w obrębie swego działania elektrofizycznej blokady, uniemożliwiającej przemieszczenie wody strukturą ścian w procesie kapilarnego podciągania wody ?

UZASADNIENIE

W celu bezinwazyjnego osuszania budynków i ich zabezpieczenia przed podciąganiem kapilarnym, metody elektrofizyczne stosuje się od ponad 25 lat na terenie całej Europy . Opis stanu technicznego obiektu będącego przedmiotem SIWZ, wskazuje na adekwatność zastosowania sugerowanej metody. Przemawiają za tym względy finansowe (zdecydowanie niższa cena wykonania) jak również względy techniczne :

- wytworzenie blokady nastąpi bez mechanicznej ingerencji w strukturę murów – bezpieczeństwo konstrukcji,
- oprócz blokady poziomej, ściany zostaną efektywnie osuszone,
- osuszeniem i blokadą poziomą zostaną również objęte elementy ścian wewnętrznych, nie ujętych do realizacji w niniejszym zadaniu,
- krótki czas wykonania prac izolacyjnych – 1 dzień roboczy
- izolacje wykonane technologią bezinwazyjną charakteryzują się dużą trwałością – minimum 20 lat.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca ma wykonać roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową Budowlano – Wykonawczą stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ, opracowaną odrębnie dla każdej z branż i zawierającą **Projekty Budowlano – Wykonawcze oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.**

Wyjaśnienia do SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
[Signature]
kom. Halina ZANKO

Sporz.: R. Burasiński
tel.: 022 60 379 68

Kierownik Sekcji I
Wydziału Zamówień Publicznych KSP

[Signature]
Marta Gawracz

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (022) 6038608, faks: (022) 603 76 42