

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów konserwacyjnych, zwanych dalej „usługami”, stacji transformatorowych, zwanych dalej „Stacjami” zainstalowanych w 2 obiektach KSP:

przeгляdu okresowego zgodnie wymogami Art. 62 Prawa Budowlanego (badania okresowego oraz niezbędnej konserwacji) komory Rozdzielni N/N murowanej stacji transformatorowej SN 15/04 kV zlokalizowanej na terenie obiektu Jagiellońska 49 w Warszawie oraz przeprowadzanie przeglądu okresowego po roku od przeprowadzonych kompletnych badań kontenerowej stacji transformatorowej SN 15/04 kV typu STB -2 630kVA zlokalizowanej na terenie zaplecza technicznego oraz murowanej stacji transformatorowej SN 15/04 kV 400kVA zlokalizowanej przy budynku kotłowni. Obie stacje znajdują się na terenie obiektu Komendy Stołecznej Policji „Szczęśliwice” przy ul. Włochowskiej 25/33 w Warszawie. Wykonanie badań i sprawdzeń winno odbyć się przez uprawnionych pracowników (listę uprawnionych pracowników z kopią ważnych uprawnień Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z formularzem ofertowym).

W zakres w/w ceny za konserwację prócz przeglądu urządzeń i pomiarów wchodzi niezbędne naprawy bieżące zawierające wymianę cewek styczników, przycisków, styków, smarów, przycisków kaset, żarówek sygnalizacyjnych i oświetleniowych, śrub, wkrętek, nakrętek, podkładek, konieczna wymiana sprzętu BHP stacji i przeprowadzenie badań dopuszczających do użytku pozostałe sprzętu BHP stacji.

Wszystkie czynności wykonywane przez pracowników winny być odnotowane w „Dzienniku pracy stacji” i potwierdzone protokołem wykonania konserwacji podpisanym przez uprawnionych pracowników Wykonawcy i potwierdzonych przez użytkownika obiektu, w którym znajduje się urządzenie.

Wykonawca zapewni niezbędne materiały do przeprowadzenia konserwacji i będzie uczestniczył w przeglądzie zwołanym przez Zamawiającego po zgłoszeniu pisemnym (dopuszczalna droga faksowa) przez Wykonawcę Zamawiającemu wykonanie prac konserwacyjnych.

Konserwacja stacji będzie odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego (8.00-16.00) w terminach wcześniej uzgodnionych z administratorem danego obiektu.

W przypadku wykrycia usterek, które mogłyby spowodować dłuższe zatrzymanie pracy stacji transformatorowej lub przekraczających swym zakresem w/w czynności konserwacyjne, Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić o zakresie wykrytej usterki administratora obiektu i pisemnie (dopuszczalna droga faksowa) Zamawiającego.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania usług i uzgadnia z Zakładem Energetycznym niezbędne podczas przeglądu czynności łączeniowe przedmiotowych stacji.

Usługa polega na przeglądzie transformatorów oraz rozdzielni SN i nn stacji:
Przeгляд stacji polega m.in. na:

I. Komora Rozdzielni N/N murowanej stacji transformatorowej SN 15/04 (ob. Warszawa ul. Jagiellońska 49)

- sprawdzeniu działania oświetlenia elektrycznego stacji,
- stanu zewnętrznego przekładników, łączników, izolatorów i głowic kablowych,
- sprawdzeniu stanu i gotowości ruchowej aparatury oraz napędów łączników,
- oczyszczeniu izolatorów i szyn,
- konserwacji styków i połączeń śrubowych,
- sprawdzeniu blokady dostępu do celek,
- sprawdzeniu stanu sprzętu ochronnego i przeciwporażeniowego (wraz z jego wymianą i uzupełnieniem),
- kontrola skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i izolacji obwodów,
- wykonaniu niezbędnych drobnych napraw ślusarsko spawalniczych i konserwacyjnych,
- sprawdzenia stanu napisów i oznaczeń informacyjno ostrzegawczych (w razie potrzeby uzupełnić)
- sporządzeniu protokołu potwierdzającego wykonanie prac.

II Stacje murowana i kontenerowa:

Przeprowadzanie przeglądu okresowego raz do roku. Przegląd okresowy przeprowadzić się po wyłączeniu napięcia. Podczas przeglądu należy:

- przeprowadzić dokładne oględziny uzwojeń, instalacji elektrycznych i urządzeń pomocniczych
- usunąć kurz, uzwojenia można czyścić odkurzaczem lub sprężonym powietrzem, elementy połączeń, zaczepty, zaciski, izolatory powinny być czyszczone szczotką lub wytarte suchym czyścilem,
- sprawdzić działanie zastosowanych zabezpieczeń,
- sprawdzić działanie wyposażenia dodatkowego w tym wentylacji chłodzącej pomieszczenie,
- sprawdzić czy wszystkie zaciski i połączenia są dobrze dokręcone,
- sprawdzić czy właściwy jest stan drogi dojazdowej, stan pomieszczenia, elementów odgradzających i zamknięcia pomieszczeń z transformatorami, stan napisów i oznaczeń informacyjno ostrzegawczych,
- sprawdzeniu stanu sprzętu ochronnego i przeciwporażeniowego i w razie potrzeby przeprowadzić jego badania,
- niezależnie od wykonania powyższych czynności należy wykonać prace zalecone w dokumentacji fabrycznej urządzeń i aparatów,

W skład obu stacji obiektu „Szczęśliwice” wchodzi:

1. Komora SN po szt. 1
2. Transformator olejowy typu TA0. 15,75/04 Dy5- po szt. 1.
3. Rozdzielnica nn wyposażona w pole zasilające z wyłącznikiem mocy DS-416, pola odpływowe z APU 30/630 szt.1 i rozłącznikami szt. -6 i podstawami bezpiecznikowymi PBD

W skład komory Rozdzielni N/N murowanej stacji transformatorowej SN 15/04 (ob. Jagiellońska 49) wchodzi:

1. Rozdzielnica nn wyposażona w pole zasilające z wyłącznikiem mocy z APU 30A/1000A szt.1 i odpływowym z przełącznikami PZK 3x600A szt. -2 i wyłącznikami LO 160 szt. 9 oraz podstawami bezpiecznikowymi PBD.

Przed złożeniem ofert możliwa wizja lokalna na obiektach (na wniosek oferenta w terminie zaproponowanym w ogłoszeniu).

Warunki płatności: Komenda Stołeczna Policji zapłaci za wykonanie przedmiotu zamówienia jednorazowo na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczonej Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z załączonym bezusterkowym protokołem odbioru robót, podpisanym przez Wykonawcę, przedstawiciela użytkownika i Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Komendy Stołecznej Policji.

Termin wykonania usługi: sierpień/wrzesień 2014 roku.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami w celu udzielania dodatkowych informacji określających szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sprawach:

organizacyjnych - Wojciech Kupidura tel. 022 6037432 WAG KSP

wejscia na obiekt: Jagiellońska 49 - kier. obiektu p. J. Kruk tel. 694490762 - WAG KSP

„Szczęśliwice” - kier. obiektu p. A. Żochowski tel. 694490765 - WAG KSP

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
Komendy Stołecznej Policji
Marek MAŁECKI

Kupidura
28.07.2014