



Warszawa, dnia 28.08.2015 r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 4008/15/.....3400/15

dotyczy: postępowania na „Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego urządzeń Serwerowni Głównej w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie”

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuje o treści zadanego przez Wykonawcę pytania i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

„Zwracam się z pytaniem do postępowania nr WZP-3400/15/163/L na modernizację systemu zasilania gwarantowanego urządzeń Serwerowni Głównej w Komendzie Stołecznej Policji. Dotyczy ono zał. Nr I do SIWZ część „Specyfikacja techniczna siłowni telekomunikacyjnej 48VDC”, punkt 11. Temperatura pracy od -40 do +75st.C. Czy Zamawiający dopuszcza siłownię pracującą w zakresie od -40 do +60 stopni Celsjusza ?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

„Zamawiający dopuszcza siłownię pracującą w temperaturze od – 40 do + 60°C”

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w zakresie:

1) Rozdziału XIII. pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

2. Termin składania ofert upływa w dniu 2.09.2015 r., o godzinie 10.30.

2) Rozdziału XIV pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2.09.2015 r., o godzinie 11.30

3) załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie specyfikacji technicznej siłowni telekomunikacyjnej 48VDC w punkcie 11, który otrzymuje brzmienie:

11. Temperatura pracy od -40 do +60°C.

Modyfikacja SIWZ jest wiążąca dla stron.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
[Signature]
kom. Halina ZONKO

Kierownik Sekcji
Wydziału Zamówień Publicznych KSP

[Signature]
Marta Górnica
28.08.2015
Wyk. Aleksander Węgliński

Komenda Stołeczna Policji, Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (022) 603-86-08, fax (022) 603-76-42