

# Notatka st. specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej WN KSP



Wydział Nieruchomości  
Komendy Stołecznej Policji

Warszawa, dnia 19.11.2008 r.

WN - .....MD/08

WN - DEWD/209/08

*P. WYKOPIDURA*  
19.11.2008  
ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Nieruchomości  
Komendy Stołecznej Policji  
mgr inż. Ryszard DERWISZ

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Nieruchomości KSP  
Pan mgr inż. Ryszard DERWISZ

## NOTATKA SŁUŻBOWA

**Dotyczy: Konieczności instalowania w obiekcie Nowy Pałac dźwigu dla potrzeb ekip ratowniczych.**

Szanowny Panie Naczelniku

Zgodnie z § 253 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 z późn. zm.), instalowanie dźwigu dla ekip ratowniczych w budynku Nowy Pałac nie jest wymagane.

*Z poważaniem*  
STARSZY SPECJALISTA  
ds. Ochrony Przeciwpożarowej  
Wydziału Nieruchomości KSP  
*Maciej Dukiel*  
mgr inż. p.oż. Maciej DUKIELSKI  
Nr upr. SGSP-3762/02, 19/2007

Wyk. w 2 egz.:  
egz. nr 1 - adresat  
egz. nr 2 - a/a  
Sporz.: M. Dukielski, tel. 60-377-22

Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Nieruchomości  
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (022) 6036629, fax (022) 6037492