

Załącznik Nr 12

Wykaz prac konserwacyjnych kotłowni węglowych w obiektach KSP

przeгляд zimowy

1. Pomiar stężenia CO w pomieszczeniu kotłowni przy pracującym kotle,
2. Sprawdzić drożności rury wznosnej i przelewowej,
3. sprawdzić stan obudowy i czopucha kotła,
4. sprawdzić stan techniczny drzwi kotła i elementów regulacji,
5. sprawdzić jakości opału. i sposobu składowania opału,
6. sprawdzić czy w razie konieczności natychmiastowego przerwania spalania można bezpiecznie wygarnąć opał z kotła.

przeгляд letni

1. sprawdzić powierzchnie wewnętrzne kotła
2. sprawdzić ruszt,
3. sprawdzić stanu drzwi kotła , zawiasów i inny elementów ruchomych,
4. szczegółowe sprawdzenie tych elementów których nie można sprawdzić przy pracującym kotle.