

Opis przedmiotu zamówienia.

Lp	Obiekt	Adres	Typ urządzenia	Producent	Ilość pomp	Nazwa asortymentu/usługi
1	Kom. Powiatowa Policji	Grodzisk Maz. ul. Bartniaka 19	KSB/HYA-solo- B/18.02/2.0	KSB/HYA	1	- wykonanie wymiany łożysk silnika elektrycznego pompy, - łożysko toczne kulkowe typ: 6205 2Z C3
2	Kom. Powiatowa Policji	Pruszków ul. Kraszewskiego 8	MOVITEC [®] – V4 - 3	Bartosz [®]	3	- wykonanie wymiany zbiornika membranowego - zbiornik membranowy Reflex DE25 10 bar 70 stC
3	Kom. Powiatowa Policji	Legionowo ul. Jagiellońska 26b	ZH-ICL/S 3.4.80 szt. 2	Instal compact	3	1. Zestaw - wykonanie wymiany sterownika hydroforowego wraz z niezbędnym osprzętem i wykonaniem okablowania oraz parametryzacją sterownika 2. Zestaw - wykonanie wymiany zbiornika membranowego - sterownik mikroprocesorowy CU352 z niezbędnym osprzętem elektrycznym
4	Kom. Rejonowa Policji IV	Warszawa ul. Żytnia 36	ZH-CL 32.4.1 szt. 2	Bartosz	1	1. Zestaw - wykonanie wymiany stycznika w szafie zasilająco-sterowniczej oraz manometru po stronie ssącej zestawu hydroforowego - stycznik FAEL SM340 40A - manometr 0-05MPa

						2. Zestaw - wykonanie wymiany przełącznika auto-0-ręka - wykonanie wymiany sterownika zestawu hydroforowego wraz z niezbędnym osprzętem i wykonaniem okablowania oraz parametryzacją sterownika - sterownik mikroprocesorowy CU352 z niezbędnym osprzętem elektrycznym - wykonanie wymiany uszczelnienia mechanicznego pompy - wykonanie wymiany dwóch zaworów zwrotnych - zawór zwrotny SOCLA gwintowany typ 202 DN11/2" - uszczelnienie wału CR 1/3/5 HQQE 012S1 25bar - zestaw łożysk 6201/6204, MG71/MG80
5	Kom. Rejonowa Policji VI	Warszawa ul. Jagiellońska 51	ZH-CR/M 3.5.8/1,10 kW + OR50 +OT40 + RST.IC	Instal compact	3	
6	Kom. Powiatowa Policji	Stare Babice ul. Warszawska 276	2H-CR/S 2.3- 4/0,371W	Instal compact	2	

1. Wykonawca wykonana wszelkie dodatkowe czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Po wykonaniu napraw i uruchomieniu urządzeń sporządzi protokół potwierdzający sprawność na każde urządzenie.

Dmochowski