

WYJAŚNIENIE

dot. postępowania, opublikowanego w dniu 16 lutego 2016 r. na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji Warszawa, ul. Nowolipie 2, na wykonanie przeglądu technicznego rocznego instalacji przeciwpożarowych SAP, SUG, PWP, Oddymiania i Oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych zainstalowanych w jednostkach podległych KSP.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące sekcji III 1.2:

- Czy Wykonawca musi dysponować dwoma osobami posiadającymi certyfikat na każdy system wymieniony przez Zamawiającego ?

Odpowiedź:

- Ze względu na rozległość i terminowość prac związanych z przeglądem rocznym technicznym instalacji przeciwpożarowych w jednostkach podległych KSP, Zamawiający wymaga certyfikatów dla dwóch osób, na instalacje SAP zamontowane w obiektach podległych KSP.

- Jaki system kryje się pod symbolami DATA, RMOA, D/HDF ?

Odpowiedź:

- DATA i RMOA są to typy central oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych

- DF 6000 f-my Cooper Lighting and Safety Wielka Brytania, jest to typ systemu SAP, zamontowanego w KRP II W-wa, ul. Malczewskiego 3/5/7

Wykonano w 1 egz.

1.-Strona intern.

2.- a/a

Opracował T.Tkaczyk

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Remontów
Komendy Stołecznej Policji
mgr inż. Anna GAŚIOR