

Elementy składowe instalacji systemów przeciwpożarowych w Komendach Rejonowych

Zadanie nr 1 KRP

Załącznik 1

| LP. | Jednostka | SAP | | | | | SUG | | | | PWP | ODDYMIANIE | | | | | OSWIETLENIE NA DRÓGACH EWAKUACYJNYCH | | | |
|-----|---|--------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--|--|------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|
| | | Typ centrali, w tym moduły sterujące | Ilość czujek | Ilość wskaźników zadziałania | Ilość przycisków ROP | Ilość sygnalizatorów akustyczne | Typ centrali sterującej gaszeniem | Ilość czujek | Ilość dysz | Ilość sygnalizatorów akustycznych (optycznych) | | Ilość przycisków | Typ centrali - producent | Ilość centrali | Ilość czujek | Ilość klap dymowych -okien | Ilość okien, drzwi do napowietrzenia | Ilość przycisków oddymiania | Ilość przycisków przewietrzania ręcznego | Typ centrali - producent |
| 1 | KRP I Rewir Dzielnicowych Ul. Ludna 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | KRP II Rewir Dzielnicowych, ul. Malczewskiego 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | KRP II Rewir Dzielnicowych, ul. Wita Stwosza 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| | KRP II Rewir Dzielnicowych, ul. Podchorążych 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | KP Ursynów, ul. Janowskiego 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | MERCOR MCR 9705 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 13 |
| | KRP III ul. Opaczewska 8 | POLON 4100- moduł MLS-41 | 14 | 13 | 10 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| | KRP Warszawa IV, ul. Żytnia 36 | NOTIFIER | 2 | b.d. | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| | KP Bemowo, ul. Ranjisa 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| | KP Bemowo, ul. Piłniewska 3a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| | KRP V, ul. Żeromskiego 7 | IGNIS 1000 | 157 | - | 10 | - | - | - | - | 1 | MERCOR | 2 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 10 |
| | KRP V, ul. Broniewskiego | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | MERCOR 9705 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 25 |
| | KP Żoliborz, ul. Rydygiera 3 a | TELSAP 2100 | 91 | - | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Sier wanie fecz e | - | 8 |
| | KRP VI, ul. Jagiellońska 46 | - | 8 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | RZN 4404K - D+HE Mechatron ic AG | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 44 |
| | KRP VI KP Białołęka, ul. Myśliborska 65 | ALFA 3800 POLON ALFA | 75 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |

Elementy składowe instalacji systemów przeciwpożarowych w Komendach Powiatowych

Zadanie nr 2 KPP

Załącznik 1

| LP. | Jednostka | SAP | | | | SUG | | | PWP | | | | ODDYMIAНИЕ | | | | | OSWIETLENIE NA DRÓGACH EWAKUACYJN YCH | ilość oprav | |
|-----|--|---|--------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------|---|------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------|--|
| | | Typ centrali , w tym moduły sterujące | ilość czujek | ilość wskaźników zadziałania | ilość przycisków ROP | ilość sygnalizatorów akustyczne | Typ centrali sterującej gaszeniem | ilość czujek | ilość dysz | ilość sygnalizatorów akustycznych (optycznych) | ilość przycisków | Typ centrali - producent | ilość centrali | ilość czujek | ilość klap dymowych -okien | ilość okien, drzwi do napowietrzenia | ilość przycisków oddymiania | | | ilość przycisków przewietrzania ręcznego |
| 1. | KPP w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 2. | KP Piastów, ul. Popieluski 21 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 |
| 3. | KP Michałowice, ul. Kuchy 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 4. | KP Nadarzyń, ul. Warszawska 13 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | KP Brwinów, ul. Leśna 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 6. | KPP w Legionowie, ul. Jagiellońska 26 B | IGNIS 1000/8 sektorów | 134 | 134 | 14 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 7. | KP w Serocku, ul. Pułtуска 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 8. | KP w Nieporęcie, ul. Wojska Polskiego 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | KP w Jablonie, ul. Modlińska 102 B | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 10. | KP w Wieliszewie, Al. Solidarności 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 11. | KPP w Otwocku, ul. Pułaskiego 7a | POLON 4200 | 30 | 12 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BEGNEL L | 9 | |
| 12. | KPP w Karzewie, ul. Kościelna 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 13. | KPP w Wołominie ul. Wileńska 43A | ALGORINE T (niespr) | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 14. | Budynek ul. Legionów 31 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 15. | KP w Markach, ul. Sportowa 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 16. | KP w Ząbkach, ul. Górnośląska 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 17. | KP w Tuszczu, ul. Warszawska 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 18. | KP w Kobylce, ul. Ks. Marmio 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |

| LP. | Jednostka | SAP | | | | | SUG | | | PWP | ODDYMIANIE | | | | | | | OSWIETLENIE NA DRÓGACH EWAKUACYJNYCH | | |
|-----|---|---------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|---|------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-------------|
| | | Typ centrali , w tym moduły sterujące | Ilość czujek | Ilość wskaźników zadziałania | Ilość przycisków ROP | Ilość sygnalizatorów akustyczne | Typ centrali sterującej gaszeniem | Ilość czujek | Ilość dysz | Ilość sygnalizatorów akustycznych (optycznych) | Ilość przycisków | Typ centrali - producent | Ilość centrali | Ilość czujek | Ilość klap dymowych -okien | Ilość okien, drzwi do napowietrzenia | Ilość przycisków oddymiania | Ilość przycisków przewietrzania ręcznego | Typ centrali - producent | Ilość oprav |
| 1. | Wydział Ruchu Drogowego ul. Waiłców 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | KP Rzeczny, ul.Wybrzeże Szczecińskie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 3. | AI, Solidarności 126 (Kadry, Psycholodzy) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 4. | ul. Jagiellońska 49 (WAG) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | ul. Wojska 174 (Wydz. Dw. Z PG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 6. | ul. Jagiellońska 72 (Wydz. Transportu) | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Ul. Wrzeczono 38 (Wydz. Ds. Korupcji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 8. | GSU (Zaopatrzenie), Stara Wieś | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Hotele WAG, ul.Jagiellońska 49 A i B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bez nazwy | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | 37 |
| 10. | WRD ul. Karolkowa | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | WK – Izba Dziecka ul. Wiśniowa 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 12. | CBS ul. Okrzei | Polon alfa 4100 i 4500 | 71 | - | 15 | 13 | - | - | - | 1 | AEF 2004 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 17 |

"Szczęśliwice"
Wiochowska 23/25

Elementy składowe instalacji systemów przeciwpożarowych w nw. wymienionych jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP

Zadanie nr 3 KSP

Załącznik 1

Elementy składające się na instalacje systemów przeciwpożarowych w Komendzie Rejonowej Wilicza

Zadanie nr 4 Wilicza

Załącznik nr 1

| LP. | Zadanie | Jednostka | SAP | | | | SUG | | | PWP | ODDYMNIANIE | | | | | | OSWIETLENIE NA DRÓGACH EWAKUACYJN YCH | | | | | | |
|-----|---------|-----------------------|---|--------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------|---|------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------|------|----|
| | | | Typ centrali , w tym moduły sterujące | Ilość czujek | Ilość wskaźników zadziałania | Ilość przycisków ROP | Ilość sygnalizatorów akustyczne | Typ centrali sterującej gaszeniem | Ilość czujek | Ilość dysz | Ilość sygnalizatorów akustycznych (optycznych) | Ilość przycisków | Typ centrali - producent | Ilość centrali | Ilość czujek | Ilość klap dymowych -okien | Ilość okien, drzwi do napowietrzenia | Ilość przycisków oddymiania | Ilość przycisków przewietrzania ręcznego | Typ centrali - producent | Ilość opraw | | |
| 1. | - | KRP I, ul. Wilicza 21 | Polon 4900 | 221 | 0 | 24 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | RZ14416 | 2 | 14 | 3 | 5 | 6 | DATA | 54 |

Elementy składowe instalacji systemów przeciwpożarowych w KRP II KP Okrężna 57

Zadanie nr 5 Okrężna

Załącznik nr 1

| Lp. | Zadanie | Jednostka | SAP | | | | SUG | | | PWP | ODDYMIAНИЕ | | | | | | OSWIETLENIE NA DRÓGACH EWAKUACYJNYCH | | |
|-----|----------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--|------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | Typ centrali , w tym moduły sterujące | Ilość czujek | Ilość wskaźników zadziałania | Ilość przycisków ROP | Ilość sygnalizatorów akustyczne | Typ centrali sterującej gaszeniem | Ilość czujek | Ilość dysz | Ilość sygnalizatorów akustycznych (optycznych) | Ilość przycisków | Typ centrali - producent | Ilość centrali | Ilość czujek | Ilość klap dymowych -okien | Ilość okien, drzwi do napowietrzenia | Ilość przycisków oddymiania | Ilość przycisków przewietrzania ręcznego |
| 1. | KRP II KP Okrężna 57 | | - | - | - | - | - | - | - | 2 | AFG2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 58 |

Elementów składowe instalacji systemów przeciwpożarowych w Komendzie Rejonowej Malczewskiego 3/5/7

Załącznik nr 1

Zadanie nr 6 Malczewskiego

| L.P. | Zadanie | Jednostka | SAP | | | | SUG | | | PWP | ODDYMIANIE | | | | | | OSWIETLENIE NA DRÓGACH EMAKUACYJN YCH | | | |
|------|---------|----------------------------|---|--------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------|---|------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | Typ centrali , w tym moduły sterujące | Ilość czujek | Ilość wskaźników zadziałania | Ilość przycisków ROP | Ilość sygnalizatorów akustyczne | Typ centrali sterującej gaszeniem | Ilość czujek | Ilość dysz | Ilość sygnalizatorów akustycznych (optycznych) | Ilość przycisków | Typ centrali - producent | Ilość centrali | Ilość czujek | Ilość klap dymowych -okien | Ilość okien, drzwi do napowietrzenia | Ilość przycisków oddymiania | Ilość przycisków przewietrzania ręcznego | Typ centrali - producent |
| 1. | I | KRP II Malczewskiego 3/5/7 | D/H/DF 6000 | 46 | - | 20 | 12 | - | - | - | 1 | AFG 2004 | 2 | 46 | 2 | 2 | 4 | 2 | DATA | 170 |

