



Warszawa, dn.2016.CZE.10

Wydział Zamówień Publicznych
Komenda Stołeczna Policji

WZP-2646/16/2340/16

dotyczy: postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę urządzeń klimatyzacyjnych i wentylatorów”, WZP – 2340/16/116/Z.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje o treści zadanych przez Wykonawcę pytań i udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnieniach oraz zmianach SIWZ.

Pytanie nr 1

W opisie przedmiotu zamówienia dot. klimatyzatorów przenośnych Zamawiający wymaga rury wylotowej o długości min. 2 m. Większość klimatyzatorów przenośnych dostępnych na rynku o parametrach wyższych, niż wskazane w opisie posiada rury wylotowe długości 1,5m a wymóg zastosowania rur 2m ogranicza oferentów do zaproponowania jednego konkretnego producenta urządzeń. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia z rurami długości 1,5 m ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w załączniku nr 2 i nr 7 dot. długości rury wylotowej z min. 2 metry na min. 1,5 metra.

Pytanie nr 2

W opisie przedmiotu zamówienia dot. klimatyzatorów przenośnych Zamawiający w pkt. 10 podaje parametr: klasa energetyczna nie wyższa, niż B. W rzeczywistości im wyższa jest klasa energetyczna, tym urządzenia są lepsze, bardziej energooszczędne. Czy Zamawiający dopuszcza więc urządzenia o wyższych klasach energetycznych, np. A, A+ ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w załączniku nr 2 i nr 7 dotyczący klimatyzatorów z „klasa energetyczna nie wyższa niż B” na „klasa energetyczna nie niższa niż B”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

Załączniki:

1. zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ,
2. zmieniony załącznik nr 7 do SIWZ

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
[Signature]
kom. Halina ZONKO

Sporządziła Alicja Wielęgowska-Niepostyn (tel. 226036543) *[Signature]*

Kierownik Sekcji
Wydziału Zamówień Publicznych

[Signature]
Marta Galbraż

10.08.2016

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (22) 603 86 08, fax: (022) 603 76 42