Zakres przeglądów gwarancyjnych

Zał. nr 1
do umowy

Zakres czynności usługi serwisu gwarancyjnego przyschodowej platformy dla osób niepełnosprawnych

zgodny z DTR-ą producenta urządzenia w tym:

1. Sprawdzić sprawność części mechanicznych raz na 6 miesięcy: zębatkę, koła zębate, korpus i krawędzie bezpieczeństwa, prowadnic, ich stan zużycia, deformacje itp., krańcówki – ich stan i działanie, wsporniki prowadnic, stabilność urządzenia na prowadnicach.
2. Kontrola elektrycznych obwodów bezpieczeństwa sprawdzić raz na 6 miesięcy: sprawność kluczyka na panelu kontrolnym, mikroprzełączniki pozycji parkingowej i krańcówki, wykonać symulację aktywacji awaryjnego hamulca, kontakty, przycisk awaryjny „stop", panel kontrolny i sygnały świetlne, panele naścienne i pilot przewody (jeśli występują), system przeciążenia.
3. Wymiana akumulatorów w platformie.