

Nazwa i adres Zamawiającego:

Załącznik nr 1

KOMENDA STOŁĘCZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa przedmiotu zamówienia	Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych: zestawów hydroforowych, przepompowni ścieków, zamontowanych w obiektach Komendy Stołecznej Policji.
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wspólny Słownik zamówień (CPV) określający przedmiot zamówienia:

- 50711000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
- 50511100-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
- 50512000-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów
- 50532000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń

Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych: zestawów hydroforowych, przepompowni ścieków, zamontowanych w obiektach Komendy Stołecznej Policji.

W.w urządzenia zamontowane są w następujących obiektach:

1. KRP Warszawa I, ul. Wilcza 21
2. KRP Warszawa II, ul. Malczewskiego 3/5/7
3. KP Stanisławów ul. Rynek 32 A
4. KP Warszawa Wilanów ul. Okrężna 57

II. Zakres przedmiotu zamówienia.

I. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań:

(uwaga: skrót ASP oznacza- Autoryzowany Serwis Producenta)

Numer	Lokalizacja	Urządzenie	Ilość	Producent	Ilość przeglądów zalecana przez producenta
Zadanie nr 1	KRP W-wa I, ul. Wilcza 21	zestaw hydroforowy Hyamat V/VP do 4 pomp	1 kpl.	Wyłączny dystrybutor: KSB Pompy i Armatura Sp. z o.o.	1 raz w roku przez ASP
	KP W-wa Wilanów ul. Okrężna 57	Pompownia ścieków MiniCompacta / Compacta / CK800	1 kpl.	Wyłączny dystrybutor: KSB Pompy i Armatura Sp. z o.o.	1 raz w roku przez ASP
Zadanie nr 2	KRP W-wa II ul.Malczewskiego 3/5/7	Przepompownia pod posadzkowa Biopomp z dwiema pompami DW VOX 100	1 kpl.	BIOCENT	1 raz w roku przez ASP
Zadanie nr 3	KRP W-wa II ul.Malczewskiego 3/5/7	Zestawu Hydroforowego IC/15/0165 ZH URZ/IC/22671 ZH-ICL/M 2.6.7B/1,50 kW+OT40W		Instalcompact	1 raz w roku przez ASP
Zadanie nr 4	KP Stanisławów ul. Rynek 32a	HYDROFOR COR-2 MVIE403 - 2G/VR-WMS-EB; SN A/50317215-3 Q=2dm3/s, h=15m	1 kpl.	WIŁO POLSKA sp. z o.o.	1 raz w roku przez ASP
Zadanie nr 5	KP W-wa Wilanów ul. Okrężna 57	Zestaw hydroforowy ZHP5SV4.2/SD nr 22/04/2015	1 szt.	Belsan sp. z o.o	2 razy w roku przez ASP

2. Wykonawca może składać ofertę na wszystkie zadania lub na wybrane zadania przedmiotu zamówienia.

III. Wymagania dotyczące przeglądów gwarancyjnych.

1. Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych powinno się odbywać z zachowaniem częstotliwości podanej w tabeli, instrukcji eksploatacji i konserwacji oraz innych dokumentów wydanych przez producentów urządzeń. Zakres przeglądu gwarancyjnego powinien uwzględniać wszystkie czynności serwisowe przewidziane przez producenta do wykonania w ramach przeglądu gwarancyjnego w tym czynności podane w **załączniku nr 1 A do opisu przedmiotu zamówienia**.
2. Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych musi być wykonywane przez Autoryzowany Serwis Producenta.
3. Dla urządzeń, dla których jest wymagany Autoryzowany Serwis Producenta, Wykonawca powinien posiadać dokument potwierdzający autoryzację producenta urządzeń do wykonywania przeglądów gwarancyjnych.
4. Dopuszcza się korzystanie z usług podwykonawców.
5. Korzystanie z usług podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się on posłużył, jak za swoje własne.
6. Wykonawca i podwykonawcy w całym okresie umowy muszą posiadać ważne dokumenty, potwierdzające upoważnienie otrzymane od producenta urządzeń do gwarancyjnych przeglądów technicznych, w celu utrzymania gwarancji producentów urządzeń.
7. Wykonawca do oferty musi załączyć komplet posiadanych dokumentów upoważniających do wykonywania przeglądów gwarancyjnych oraz oświadczenia, wraz z ww. dokumentami, podwykonawców .
8. Wykonawca zobowiązany jest odnowić oraz przedłożyć Zamawiającemu, dokumenty, o których mowa w pkt. 6 i 7, własne i podwykonawców, w przypadku ewentualnego ich wygaśnięcia w okresie trwania umowy, zapewniając ciągłość usługi będącej przedmiotem zamówienia.

IV. Zakres i wymagania dotyczące przeglądów gwarancyjnych:

1. Zakres przeglądów gwarancyjnych określa **załącznik nr 1 A** do opisu przedmiotu zamówienia.
2. Z czynności przeglądu Wykonawca sporządzi protokoły zawierające w szczególności następujące informacje:
 - 1) nazwa urządzenia (marka),
 - 2) model urządzenia,
 - 3) rodzaj urządzenia,
 - 4) numer fabryczny,
 - 5) lokalizacja urządzenia,
 - 6) raport z wykonanych czynności (jako załącznik do protokołu)
 - 7) wnioski dotyczące stanu technicznego,
3. Wykonawca zapewni niezbędne materiały konserwacyjno-eksploatacyjne, zapewniające należyłą pracę urządzeń.
4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów konserwacyjno-eksploatacyjnych zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń.
5. Materiały użyte do wykonywania przeglądów powinny posiadać stosowne certyfikaty lub aprobaty.
6. Wytworzone odpady powstające podczas świadczenia usługi przeglądu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do zagospodarowania podmiotowi działającemu zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, przepisami o odpadach (Dz.U z 2013 r poz. 21 z późn. zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, posiadającemu zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

V. Wymagania odnośnie firm i personelu wykonującego przeglądy gwarancyjne.

Wykonawca, zobowiązany jest:

- 1) posiadać dokument poświadczający, że jest upoważniony przez producenta urządzenia do wykonywania przeglądów gwarancyjnych (dla urządzeń, dla których jest wymagany Autoryzowany Serwis Producenta),
- 2) zapewnić wykonywanie czynności przez osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (Grupa 1).
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828 oraz, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz.1189).

VI. Kalkulacja ceny jednostkowej jednego przeglądu gwarancyjnego.

1. W cenie jednostkowej **jednego przeglądu gwarancyjnego** Wykonawca uwzględni m.in. koszty:
 - 1) dojazdu do miejsca świadczenia usług,
 - 2) robocizny, koszty pośrednie, zysk,
 - 3) zakupu podstawowych materiałów eksploatacyjnych
 - 4) wymiany podzespołów lub urządzeń wynikających z warunków gwarancji,
 - 5) pozostałe koszty związane z przeglądem gwarancyjnym,
2. Cenę jednego przeglądu gwarancyjnego uwzględniono w **kol. nr 20 załącznika nr 1 do oferty.**
3. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane roboty.

Sporządził:

1. Barbara Topolnicka - WIR
2. Katarzyna Arent - WIR

