

Nazwa i adres Zamawiającego:

Załącznik nr 1

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa przedmiotu zamówienia	Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych kotłowni olejowej/gazowej w obiekcie Komisariat Policji w Stanisławowie, ul. Rynek 32a
-----------------------------	---

Wspólny Słownik zamówień (CPV) określający przedmiot zamówienia:

CPV: **50500000-0** - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

CPV: **50531100-7** – usługi w zakresie konserwacji kotłów grzewczych

Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych kotłowni olejowej/gazowej zamontowanej w KP Stanisławów ul. Rynek 32 A

II. Zakres przedmiotu zamówienia.

Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych kotłowni olejowej/gazowej zamontowanej w Komisariacie Policji w Stanisławowie ul. Rynek 32 A

(uwaga: skrót ASP oznacza- Autoryzowany Serwis Producenta)

KP Stanisławów ul. Rynek 32a	Kocioł Vitorondens 200 T typ BR2A o mocy grzewczej 40 kW z palnikiem olejowym Vitoflame 200 z automatyką pogodową KO2B212+2zetawy uzupełniające z czujnikiem temperatury zasilania obiegu mieszczonego+komplet czujników temp. C.w +komplet okablowania+moduł zdalnego sterowania Vitotrol 300RF +mały rozdzielacz z grupą bezpieczeństwa+neutralizator kondensatu ZK00289 + pompy obiegowe c.o typ Alpha 2 25-60 - 1 szt. Alpha 2 15-60 - 1 szt. pompa obiegu kotła typ Magna 25-80 - 1 szt. pompa cyrk c.w typu Comfort UP 15-14 BUT - 1 szt. zawory mieszające trójdrogowe DR 15 GMLA, DR 25 GMLA podgrzewacz pojemnościowy wody Vitocel V-100 o poj. 300 dm3., stacja zmiękczenia wody Aquaset 500N Crystal 20-760	1 kpl.	Viessmann	2 razy w roku przez ASP
---------------------------------	--	--------	-----------	-------------------------

III. Wymagania dotyczące przeglądów gwarancyjnych.

1. Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych powinno się odbywać z zachowaniem częstotliwości wynikającej z DTR-ek, instrukcji eksploatacji i konserwacji oraz innych dokumentów wydanych przez producentów urządzeń. Zakres przeglądu gwarancyjnego powinien uwzględniać wszystkie czynności serwisowe przewidziane przez producenta do wykonania w ramach przeglądu gwarancyjnego w tym czynności podane w **załączniku nr 1A do opisu przedmiotu zamówienia.**
2. Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych musi być wykonywane przez Autoryzowany Serwis Producenta.

3. Dla urządzeń, dla których jest wymagany Autoryzowany Serwis Producenta, Wykonawca powinien posiadać dokument potwierdzający autoryzację producenta urządzeń do wykonywania przeglądów gwarancyjnych.
4. Dopuszcza się korzystanie z usług podwykonawców.
5. Korzystanie z usług podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się on posłużył, jak za swoje własne.
6. Wykonawca i podwykonawcy w całym okresie umowy muszą posiadać ważne dokumenty, potwierdzające upoważnienie otrzymane od producenta urządzeń do gwarancyjnych przeglądów technicznych, w celu utrzymania gwarancji producentów urządzeń.
7. Wykonawca do oferty musi załączyć komplet posiadanych dokumentów upoważniających do wykonywania przeglądów gwarancyjnych oraz oświadczenia, wraz z ww. dokumentami, podwykonawców .
8. Wykonawca zobowiązany jest odnowić oraz przedłożyć Zamawiającemu, dokumenty, o których mowa w pkt. 5 i 6, własne i podwykonawców, w przypadku ewentualnego ich wygaśnięcia w okresie trwania umowy, zapewniając ciągłość usługi będącej przedmiotem zamówienia.

IV. Zakres i wymagania dotyczące przeglądów gwarancyjnych:

1. Zakres przeglądów gwarancyjnych określa **załącznik nr 1A** do opisu przedmiotu zamówienia.
2. Z czynności przeglądu Wykonawca sporządzi protokoły zawierające w szczególności następujące informacje:
 - 1) nazwa urządzenia (marka),
 - 2) model urządzenia,
 - 3) rodzaj urządzenia,
 - 4) numer fabryczny,
 - 5) lokalizacja urządzenia,
 - 6) raport z wykonanych czynności (jako załącznik do protokołu)
 - 7) wnioski dotyczące stanu technicznego,
3. Wykonawca zapewni niezbędne materiały konserwacyjno-eksploatacyjne, zapewniające należytą pracę urządzeń.
4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów konserwacyjno-eksploatacyjnych zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń.
5. Materiały użyte do wykonywania przeglądów powinny posiadać stosowne certyfikaty lub aprobaty.
6. Wytworzone odpady powstające podczas świadczenia usługi przeglądu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do zagospodarowania podmiotowi działającemu zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, przepisami o odpadach (Dz.U z 2013 r poz. 21 z późn. zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, posiadającemu zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

V. Wymagania odnośnie firm i personelu wykonującego przeglądy gwarancyjne.

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. posiadania dokumentu poświadczającego, że jest upoważniony przez producenta urządzenia do wykonywania przeglądów gwarancyjnych (dla urządzeń, dla których jest wymagany Autoryzowany Serwis Producenta),
2. zapewnienia wykonywania czynności przeglądowych przez osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (Grupa 1),
3. świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne(Grupa 2)
4. świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, paliwa gazowe (Grupa 3)

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828 oraz, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

VI. Kalkulacja ceny jednostkowej jednego przeglądu gwarancyjnego.

1. W cenie jednostkowej **jednego przeglądu gwarancyjnego** Wykonawca uwzględni m.in. koszty:
 - 1) dojazdu do miejsca świadczenia usług,
 - 2) robocizny, koszty pośrednie, zysk,
 - 3) zakupu podstawowych materiałów eksploatacyjnych.
 - 4) wymiany podzespołów lub urządzeń wynikających z warunków gwarancji,
 - 5) pozostałe koszty związane z przeglądem gwarancyjnym,
2. Cenę jednego przeglądu gwarancyjnego uwzględniono w **załączniku nr 1 do oferty.**
3. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane roboty.

Sporządził:

1. Barbara Topolnicka - WIR
2. Katarzyna Arent - WIR

