


STAROSTWO POWIATOWE  
w Stan. Powiat. w Krakowie  
Wydział Budownictwa i Gospodarki  
Miejscowej ul. Rynek 16  
31-100 Kraków

**KOCIOŁ OLEJOWY**  
VITORONDENS 200T-40 Viessmann  
Q=40kW

**ROZDZIELACZE**  
2 x Dn 50; L=800mm

**PODGRZEWACZ Vitocel V100**  
300 litrów Viessmann



- OZNACZENIA PRZEWODÓW:**
- ===== WODA KOTŁOWA
  - WODA ZIMNA, Ciepła i CYRKULACJA
  - RURA WZBORCZA
  - ODWODNIENIA
  - - - - - PRZEWODY IMPULSOWE

- UWAGI:**
1. W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEWODY PROWADZIC NA WYS. MIN. 2 m LICZĄC OD PODSZYBKI DO SPODU IZOLACJA.
  2. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH MONTOWAC ODPOWIETRZENIA, A W NAJNIŻSZYCH ODWODNIENIA.
  3. SPECYFIKACJA W OPISIE TECHNICZNYM.
  4. FILTRY POD ODPOMIETRZNIKAMI ZASTOSOWAĆ NA ŻYCZENIE INWESTORA

GENERALNY PROJEKTANT					
<b>HALINA KOSTRZEWA</b>					
USŁUGI- PROJEKTOWANIE ARCHYTEKTONICZNE					
05-840 BRWINÓW ul.WESOLA 5					
KOMISARIAT POLICJI W STANISŁAWOWIE					
SCHEMAT KOTŁOWNI					
KOMENDA STOLECZNA POLICJI					
UL.NOWOLIPIE 2, 00-150 WARSZAWA					
	Imię i Nazwisko	Upr. bud	Data	Podpis	
PROJEKTANT	mgr inż. MACGORZATA OLESIŃSKA	SI-09/89	07.2013	<i>M. Olesinska</i>	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. JERZY GAWROŃSKI	Wg-349/91	07.2013	<i>J. Gawronski</i>	
KOTŁOWNIA OLEJOWA					
NPP	BUDOWA BUDYNKU NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI W STANISŁAWOWIE UL.RYNEK 32A, NR DZIAŁKI 2416/8			Skala	Nr rys.
	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			---	KO-02
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI					

mgr inż. bud.  
 Włodzimierz Kiełtyński  
 Powiatowa Stacja  
 Powyremontowa

Rys 2