

PGNiG TERMIKA SA
Wydział Dystrybucji Ciepła i Obsługi Klienta
05 – 800 Pruszków, ul. Waryńskiego 1
tel. 0 22 587-5301

Data: 14.03.2014r.

**WARUNKI TECHNICZNE
PRZYŁĄCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO
ZAMIENNE (3-cia wersja)**

Protokół nr RED / 719 / 2014

**Dotyczy: rozbudowa budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przy
ul. Kraszewskiego 8 (dz. nr ew.81/1 i 81/2 obr.23)**

**Właściciel – użytkownik budynku: Komenda Stołeczna Policji, Wydział Inwestycji
i Remontów, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**

Wniosek o przyłączenie węzła ciepłego – nr 718 / 2014 z dnia 07.03.2014r.

1. Miejsce i sposób doprowadzenia przyłącza do węzła ciepłego: istniejące przyłącze ciepłe kanałowe 2xDn80 doprowadzone do pomieszczenia węzła ciepłego w budynku istniejącym KPP w Pruszkowie
2. Przyłącze: j.w., lecz w roku bieżącym planowane jest do przebudowy w technologii preizolowanej
3. Parametry wody sieciowej dla potrzeb projektu przyłącza c.o. 125/62 °C
4. Założenia techniczno – eksploatacyjne układu technologicznego węzła ciepłego dla potrzeb sporządzenia projektu węzła – Załącznik - Protokół nr W / 1 z dnia - 14.03.2014
Założenia do odbioru ciepłomierza – Załącznik - Protokół nr C / 1 z dnia – 14.03.2014
5. Określenie warunków regulacji: -
 - a. przepływ obliczeniowy - 5,42 m³/h
 - b. rodzaj regulacji - jakościowa
6. Granica własności instalacji w węźle ciepłym pomiędzy PGNiG TERMIKA SA. i Odbiorcą: wg załącznika do umowy sprzedaży ciepła (o aktualizację umowy występuje Odbiorca ciepła)
7. Granica eksploatacji: wg załącznika do umowy sprzedaży ciepła (o aktualizację umowy występuje Odbiorca ciepła)
8. Termin ważności warunków przyłącza – 2 lata
9. **Parametry wody sieciowej w sezonie letnim;
Tz = 70°C , Tp = 25**

Niniejsze warunki anulują warunki nr RED/710/2014 z dnia 11.02.2014r.

Pruszków, dnia 14.03.2014r.
Kierownik Wydziału Dystrybucji Ciepła
i Obsługi Klienta
PGNiG TERMIKA SA
05-800 Pruszków, ul. Waryńskiego 1

PGNiG TERMIKA SA
KIEROWNIK
Wydział Dystrybucji Ciepła
i Obsługi Klienta

Mirosław Januszewski

190