

5/1-1111
1596

2017 nr 117
do opisu prac
Prewent



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ.5595.479.2013

Warszawa, dnia 8 stycznia 2014 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn. zm.), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.) po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej dla budynku biurowo-koszarowego nr 10 Oddziału Prewencji Policji w Warszawie ul. Puławska 44, 05-509 Piaseczno”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. Tadeusza Jasińskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Jarosława Swatowskiego, nadesłanej przez F.H.U. „PREWENTIX” Dominik Wysocki Osmolice Pierwsze 138A, 23-107 Strzyżewice, przy piśmie z dnia 9 grudnia 2013 r. -

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego przebudowywanego, budynku biurowo-koszarowego nr 10 Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, zlokalizowanego w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44, polegających na:

- 1) zastosowaniu na drogach ewakuacyjnych podświetlanych znaków ewakuacyjnych;
- 2) całkowitej ochronie budynku przez system sygnalizacji pożarowej;
- 3) występowaniu korytarzy ewakuacyjnych o szerokości większej o 50 % od wymaganej;
- 4) występowaniu korytarzy ewakuacyjnych o wysokości większej o 50 % od wymaganej;
- 5) zastosowaniu drzwi oddzielających poddasze w klasie odporności ogniowej EI 30;
- 6) zastosowaniu na kondygnacjach nadziemnych przedsionków przeciwpożarowych przed klatką schodową.

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w pkt. 6.3. „Ekspertyzy...”, tj.:

- 1) pozostawienie przekroczenia długości dojścia przy jednym kierunku ewakuacji o wymiarze 19,00 m zamiast 10,00 m;
- 2) pozostawienie szerokości spoczników klatki schodowej o wymiarze od 1,18 m do 1,48 m zamiast 1,50 m;
- 3) pozostawienie szerokości stopni klatki schodowej w piwnicy o wymiarze 0,30 m, co nie spełnia warunku $2h + s = 0,6$ do 0,65;

- 4) pozostawienie obniżenia wysokości drogi ewakuacyjnej w piwnicy do wymiaru 1,86 m zamiast 2,00 m
- 5) pozostawienie zawężenia szerokości drogi ewakuacyjnej w piwnicy do wymiaru 0,93 m zamiast 1,20 m.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak Organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości nie wymienione w postanowieniu, wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą...”.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

1. F.H.U. „PREWENTIX” Dominik Wysocki
Osmolice Pierwsze 138A
23-107 Strzyżewice
2. Komendant Powiatowy
w Piasecznie
3. a/a - 2 egz.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
bryg. mgr inż. Zbigniew Szczygiel
Zastępca Komendanta