

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Nazwa zamówienia

Wymiana hydrantu naziemnego DN 80, na terenie obiektu Komendy Stołecznej Policji w Starej Wsi, w gminie Celestynów, powiat otwocki, woj. mazowieckie.

### II. Adres obiektu budowlanego

Stara Wieś, gmina Celestynów, powiat otwocki, woj. mazowieckie

### III. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

42131160-5 - Hydranty

### IV. Zamawiający

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

00 – 150 Warszawa, ul. Nowolipie 2

### V. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Na terenie obiektu KSP w Starej Wsi w miejscowości Celestynów, znajduje się sieć wodociągowa stanowiąca źródło wody do celów przeciwpożarowych, zbudowana z rur PE, o średnicy DN 90 x 4,6 mm. Głębokość posadowienia sieci – ok. 1,8 m.

Jeden z hydrantów ww. sieci, o średnicy nominalnej DN 80 jest uszkodzony. Zachodzi konieczność jego wymiany na nowy, z doposażeniem instalacji w zasuwę odcinającą, która umożliwi w przyszłości prowadzenie prac konserwacyjnych urządzenia bez konieczności spuszczenia wody z całej sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

### VI. Planowane prace.

W ramach tego zadania planowane są do wykonania następujące prace:

1. Demontaż hydrantu naziemnego o średnicy nominalnej DN 80.
2. Montaż hydrantu naziemnego o średnicy nominalnej DN 80.
3. Montaż zasuw klinowej owalnej kołnierkowej, z miękkim uszczelnieniem, krótkiej, o średnicy nominalnej DN 80, wraz z obudową i skrzynką żeliwną do zasuw.
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe wykopu, związane z demontażem i montażem urządzeń.
5. Doprowadzenie terenu po zakończonych pracach do stanu pierwotnego.

### VII. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

#### Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

1. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia powinny:

- 1) spełniać wymagania i być zgodne:

- 1.1) z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, warunkami techniczno- budowlanymi, przepisami bhp i p-poż,
  - 1.2) obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 290) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570),
  - 1.3) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 nr124, poz. 1030),
  - 1.4) przepisami wykonawczymi do w/w ustaw,
  - 1.5) zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,
2. Obejmować całość robót niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym między innymi: wywiezienie i utylizację materiałów z rozbiórki, roboty przygotowawcze, wykonanie, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy, przeprowadzenia prób.

#### **IX. Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego**

- 1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( t. j Dz. U. z 2016 r. poz. 290 )
- 2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity – obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. Dz. U. z dnia 18.09.2015 r. poz. 1422)
- 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 nr124, poz. 1030),
- 4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).
- 5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
- 6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).
- 7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U 2016 poz. 1966)

Opracowali:

1. Barbara Topolnicka – st. spec. WIR KSP

  
INSPEKTOR NADZORU  
Robót Sanitarnych  
Wydziału Inwestycji i Remontów KSP

mgr inż. Barbara TOPOLNICKA  
Wzrost: 1.01.1962