



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP- 370514F / 328314F

Warszawa, 12 PAŹ 2017 r.

dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na „Dostawy akcesoriów i osprzętu elektrycznego” - WZP-3283/17/132/AG.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą, informuje o treści pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi na moje pytanie. Jednakże uważam, że nie wyczerpuje ona moich wątpliwości. Chciałbym doprecyzować odpowiedź.

Zamawiający odpowiada, że opisał przedmiot zamówienia poprzez określenie parametrów technicznych. W moim odczuciu jedynym parametrem jaki podał Zamawiający jest to, że wyłącznik ma być w charakterystyce B i posiadać maksymalne obciążenie prądowe w wysokości 50A. Określenie S-301 jest nazwą własną firmy LEGRAND. Stąd moje pytanie czy Zamawiający miał na myśli wyłączniki LEGRAND. Tu nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi. To, że Zamawiający ma na myśli wyłączniki LEGRAND wcale nie przeczy ustawie PZP, zwłaszcza art. 29 ust3., ponieważ opisowi towarzyszy określenie „lub odpowiednik”. Brak jasnego stanowiska Zamawiającego odnośnie typu i producenta przy jednoczesnym opisanu niewielu parametrów wyłącznika nie pozwala potencjalnemu Wykonawcy na tzw. doprecyzowanie pozostałych parametrów równoważnego produktu.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z dyspozycją art. 29 ust 3 ustawy, poprzez określenie parametrów technicznych zakupywanego asortymentu. Określenie np: S-301 B 50 A należy rozumieć jako określenie wyłącznika nadmiarowo-prądowego jednobiegunowego o charakterystyce B i prądzie nadmiarowym w wysokości 50 A. Zamawiający zakupi wyłączniki nadprądowe dowolnego producenta, spełniające wymagania określone w Zał Nr 2 i nr 5 do SIWZ odnośnie ich parametrów.

Jednocześnie uprzejmie informuje, że dokonuje zmiany pkt 5 i 6 w Rozdziale XI SIWZ, które otrzymują brzmienie:

„5. Termin składania ofert upływa w dniu 18.10.2017 r. o godzinie: 11:30.

6. Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 18.10.2017 r. o godzinie 12:00”

Zmianę SIWZ należy traktować wiążąco dla stron.

Sporządził: Piotr Sobieraj (tel. 22 60 37691)

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2
tel. (022) 6038608, faks (022) 6037642

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
Marta GAWRACZ