

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Zakres przedmiotu zamówienia :

1. Zadanie nr 1 – obiekt „Szczęśliwice” ul. Włochowska 23/25 w Warszawie:

Dostawa i montaż:

- a) centrala IGNIS 1240 - 1 kpl.,
- b) akumulator 12V/28Ah - 2 szt.,
- c) skrzynka na akumulatory - 1 szt.,
- d) pakiet ML 3 - 1 kpl.,
- e) uruchomienie,
- f) test poprawności działania,
- g) demontaż i utylizacja istniejącej centrali,
- h) wnioski

2. Zadanie nr 2 – obiekt OPP bud. nr 5 ul. Puławska 44 E, Piaseczno:

Dostawa i montaż:

- a) Wymiana modułu liniowego do sterowania sygnalizatorów BOSCH FLM-420\_NAC-S - 5 szt.,
- b) wymiana czujki optycznej dymu FAP-425-O-R - 7 szt.,
- c) test poprawności działania,
- d) demontaż i utylizacja uszkodzonych elementów.
- e) wnioski

Po wykonaniu usługi system sygnalizacji alarmu pożaru ma pozostać w stanie bezawaryjnym i bezusterkowym.

Wnioski powinny zawierać między innymi:

- specyfikację uszkodzonych elementów z podaniem ich typów.

*Kupron Mejuscki*