



Warszawa, dnia 11 stycznia 2018 r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP –215.../18/5494/17

Dotyczy: postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Raszynie”, WZP-5494/17/252/IR

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, informuje o treści zadanych przez Wykonawców pytań i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Wnosimy o potwierdzenie, że koszty usługi w zakresie przeglądów gwarancyjnych nie należy uwzględnić w kwocie podawanej w pkt. I, ppkt.1 (tj. wykonanie zamówienia podstawowego) w załączniku nr 2 do SIWZ a jedynie w ppkt 2 (tj. wykonanie zamówienia w prawie opcji)?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W załączniku nr 2 do SIWZ (wzór oferty Wykonawcy) w pkt I:
- w ppkt 1) należy podać cenę oferty za wykonanie zamówienia podstawowego,
- w ppkt 2) należy podać cenę oferty za wykonanie zamówienia w prawie opcji.

Pytanie nr 2:

Wnosimy o potwierdzenie, że w kryterium oceny ofert (cena- 60%) będzie brana pod uwagę cena za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego, wymieniona w pkt. I, ppkt.1 w załączniku nr 2 do SIWZ (bez przeglądów gwarancyjnych)?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z Rozdziałem XI pkt 1 SIWZ to **Zamawiający wyliczy cenę brutto w PLN** stanowiącą podstawę do wyliczenia wartości punktowej w kryterium „Cena brutto w PLN” poprzez **zsumowanie cen podanych w Ofercie Wykonawcy za zamówienie podstawowe i zamówienie w prawie opcji.**

Pytanie nr 3:

W przedmiarze robót budowlanych dot. budowy biura brak pozycji na wykonanie obróbki okapu dachu w ilości $91.1 \times 1.15 = 104.765m^2$. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy element należy uwzględnić w ofercie wraz z wskazaniem materiału z jakiego ta obróbka ma zostać wykonana?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić obróbkę okapu zgodnie z opisem znajdującym się na rysunkach elewacji A-9, A-10, A-11, A-12 Projekt Wykonawczy Architektura i Wyposażenie część 1.1.

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z Rozdz. II pkt. 2 SIWZ, do oferty należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Załączone Przedmiary robót mają charakter poglądowy i przeznaczone są do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo.

Pytanie nr 4:

W przedmiarze robót budowlanych dot. budowy biura w poz. 62 pominięto obliczenia dla słupa S-4. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić słup S-4 – Rysunek K-5 Projekt Wykonawczy Konstrukcja Budynków część 2.1.

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z Rozdz. II pkt. 2 SIWZ, do oferty należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Załączone Przedmiary robót mają charakter poglądowy i przeznaczone są do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo.

