



Warszawa, 21 maja 2018 r.

dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na **Remont drogi dojazdowej do magazynów Wydziału Zaopatrzenia KSP WZP-2450/18/102/IR**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwaną dalej „Ustawą”, uprzejmie informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z kostki betonowej zamiast nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowej?

W naszym przekonaniu nie jest to gorsze rozwiązanie techniczne, a może obniżyć koszty realizacji zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że dopuszcza wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o następujących cechach :

1. Odmiana:
 - dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) o grubości min. 4mm);
2. Barwa:
 - kostka szara, z betonu niebarwionego;

Wyjaśnienia treści SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
Lukasz WEREDA

Łukasz WEREDA