



Warszawa, dnia 15 listopada 2018 r.

Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji  
WZP – 6617/18/5545/18

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 8 w systemie zaprojektuj i wybuduj” WZP-5545/18/241/IR.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1a–2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1986 ze zm.), uprzejmie informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o udostępnienie Zestawienia środków trwałych (ST) oraz Pozostałych Środków Trwałych (PST) z podaniem informacji, w którym miejscu dany Środek Trwały został opisany w przekazanych materiałach Opisu przedmiotu zamówienia udostępnionego przez Inwestora.

W PFU brak jest informacji na temat wyposażenia obiektu w sprzęt w tym również Środki Trwałe, czy Wykonawca ma wyceniać wyposażenie obiektu i na jakiej podstawie?

W PFU punkt 6.2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY I WYPOSAŻENIA jest jedynie wzmianka o tym by w projekcie przewidzieć wszystkie elementy wyposażenia stałego i ruchomego (meble, komputery, itp.). Prosimy o doprecyzowanie czy elementy wyposażenia stałego i ruchomego w tym meble, komputery, agregat prądowłórczy, UPS, serwer, itp. są elementami które należy wykazać jako środek trwały.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że meble biurowe (pierwsze wyposażenie) oraz komputery są w gestii Inwestora – zakupuje je i dostarcza Inwestor. Jednakże Projekt winien zawierać rozmieszczenie – lokalizację tego wyposażenia. Natomiast w zakres wyposażenia dostarczanego przez Wykonawcę wchodzi następujące elementy:

- wyposażenie pomieszczeń sanitarnych (biały montaż – osprzęt sanitarny, blaty umywalkowe z konglomeratu, zabudowa pionów wodno–kanalizacyjnych, pojemniki na papier toaletowy, dozowniki na mydło, suszarki elektryczne do rąk, lustra ścienna nad umywalkami, wyposażenie toalet dla osób niepełnosprawnych w pełnym zakresie – zgodnie z przepisami;
  - wyposażenie pomieszczeń socjalnych: zlewozmywak na szafce, umywalka na szafce, szafki wiszące, zabudowa pionów wodno–kanalizacyjnych;
  - wyposażenie pomieszczeń gospodarczych: zlew gospodarczy;
  - wyposażenie recepcji w ladę podawczo–odbiorczą wraz z przegrodą szklaną (szyba – P4);
- wyposażenie pomieszczeń sanitarnych dla osób zatrzymanych (przy pokoju przejściowym) – w wykonaniu „antywandalowym”

Ilość – rozmieszczenie w/w pomieszczeń + recepcji jest uwidocznione na rzutach poszczególnych

kontygnacji załączonych do PFU.

Pełne wyspecyfikowanie na tym etapie zestawienia środków trwałych jest niemożliwe, gdyż dopiero na etapie Projektu budowlanego i wykonawczego będzie ile i jakie urządzenia (środki trwałe) się pojawią. Na pewno będą to: agregat prądowórczy, UPS, serwer, urządzenia klimatyzacji, węzła c.o. itp. (środki trwałe zgodnie z definicją „środków trwałych”), których koszt zakupu i montażu leżą po stronie Wykonawcy.

Wyjaśnienia do SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji  
*Marta GAYRACZ*  
Marta GAYRACZ

Sporządził: Sekretarz Komisji przetargowej R. Burasiński

