



Warszawa, dnia 15 LUT. 2019 r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 1097/19/700179

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Remont dachów budynków KSP**” nr postępowania: **WZP -700/19/45/IR.**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust.1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuje o treści pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

mam pytanie odnośnie remontu dachu Komisariatu w Milanówku.
W dokumentacji projektowej jest następujący zapis:
"demontaż okien połaciowych i wyłazu dachowego" oraz
"montaż systemowych okien połaciowych i systemowego świetlika"
Czy chodzi o wymianę świetlika który jest w szczycie dachu czy wyłazu dachowego ?
Jest to kwestia istotna gdyż cena świetlika to kilkadziesiąt tysięcy a wyłazu ok 2 000zł.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W ramach zamówienia należy wymienić tylko okna połaciowe i wyłaz dachowy.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
Lukasz WEREDA

Opracował: Piotr Sobieraj (tel. 22 6037691)

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 22 603 86 08, fax: 22 603 76 42