

UWAGA 1:

KABLE ZASILAJĄCE WENTYLATORY DACHOWE UKŁADAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH PERFOROWANYCH Z POKRYWAMI, NA PODSTAWACH BEZINWAZYJNYCH.

ODEJŚCIA OD KORYTKA DO WENTYLATORA WYKONAĆ PRZEWODAMI ODPORNYMI NA WARUKI ATMOSFERYCZNE, UKŁADANYMI W RURKACH RKSG-UV

UWAGA 2:

FAJKĘ NALEŻY ZAINSTALOWAĆ, ZABETONOWAĆ ORAZ USZCZELNIĆ ZA POMOCĄ SPECJALNIE DOSTOSOWANYCH DO TEGO TYPU PRZEPUSTÓW GUMOWYCH WKŁADÓW USZCZELNIAJĄCYCH. PRZEPUST POSIADAĆ POWINIEM MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA POD RÓŻNYM KĄTEM (W ZAKRESIE 360°) I DOSOTSOWANIA WYSOKOŚCI PO ZAMONTOWANIA PŁYTY PODSTAWOWEJ

DETAL "A"

OZNACZENIA:

– WENTYLATOR

– 3–f WYPUST SIŁOWY

– 1–f WYPUST SIŁOWY

MW 4.0 – MASZT WOLNOSTOJĄCY H=4,0m

– ROZŁĄCZNIK SERWISOWY 20A, JEŻELI NIE ZOSTANIE DOSTARCZONY Z WENTYLATOERM

– KORYTA KABLOWE

UWAGI:

NALEŻY WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCE PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE ORAZ ISTNIEJĄCE ZWODY POZIOME NISKIE. PROJEKTOWANE MASZTY PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCYCH ZWODÓW POZIOMYCH NISKICH.

OZNACZENIA KORYT:

ADM – ODBIORY ADMINISTRACYJNE

UWAGA:
WZDŁUŻ GŁÓWNYCH TRAS KABLOWYCH NALEŻY PROWADZIĆ PŁASKOWNIK FeZn 30x4mm

PRZEZNACZENIE (OPIS) KORYTKA KABLOWEGO
SZEROKOŚĆ KORYTKA KABLOWEGO
WYSOKOŚĆ KORYTKA KABLOWEGO
(ADM) K50 H42

UWAGA:
NALEŻY STOSOWAĆ KORYTKA I DRABINKI O WYSOKOŚCI h=42cm
OBOK KORYTEK I DRABINEK KABLOWYCH NALEŻY UKŁADAĆ PŁASKOWNIK FeZn 30x4mm

ELTRIM PROJEKT
ELTRIM PROJEKT SP. Z O.O.
SIEDZIBA:
UL. BATALIONU WŁOCHY 11/12
02-482 WARSZAWA
BIURO:
UL. KAZIMIERZA SZAŁASA 13A
03-180 WARSZAWA
TEL: 22 299 02 13
E-MAIL: biuro@eltrimprojekt.pl

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWID. Bt/6/01
PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14
PODPIS:

OBIEKT:
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, W BUDYNKU NR 2 – CZĘŚĆ WARSZTATOWA, POŁOŻONEGO NA TERENIE OBIEKTU KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI W STAREJ WSI.
INWESTOR: KSP; 00-150 WARSZAWA; NOWOLIPIE

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT – DACHU
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ

OPRACOWANIE:

SKALA: 1:100

DATA: 11.2018

NR STR.:

NR RYS./REW.: E-2



OZNACZENIA:

– KORYTA KABLOWE

RW – ROZDZIELNICA WENTYLACJI

OZNACZENIA KORYT:

ADM – ODBIORY ADMINISTRACYJNE

UWAGA:
WZDŁUŻ GŁÓWNYCH TRAS KABLOWYCH NALEŻY PROWADZIĆ PŁASKOWNIK FeZn 30x4mm

PRZEZNACZENIE (OPIS) KORYTKA KABLOWEGO
SZEROKOŚĆ KORYTKA KABLOWEGO
WYSOKOŚĆ KORYTKA KABLOWEGO

(ADM) K50 H42

UWAGA:
NALEŻY STOSOWAĆ KORYTKA I DRABINKI O WYSOKOŚCI h=42cm
OBOK KORYTEK I DRABINEK KABLOWYCH NALEŻY UKŁADAĆ PŁASKOWNIK FeZn 30x4mm

ELTRIM PROJEKT SP. Z O.O.
SIEDZIBA:
UL. BATALIONU WŁOCHY 11/12
02-482 WARSZAWA
BIURO:
UL. KAZIMIERZA SZAŁASA 13A
03-180 WARSZAWA
TEL: 22 299 02 13
E-MAIL: biuro@eltrimprojekt.pl

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWID. Bł/6/01

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14

PODPIS:

PODPIS:

OBIEKT:
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, W BUDYNKU NR 2 – CZĘŚĆ WARSZTATOWA, POŁOŻONEGO NA TERENIE OBIEKTU KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI W STAREJ WSI.
INWESTOR: KSP; 00-150 WARSZAWA; NOWOLIPIE

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT – PIĘTRA
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ

OPRACOWANIE:

SKALA: 1:100

DATA: 11.2018

NR STR.:

NR RYS./REW. E-3