



Wydział Zamówień Publicznych  
Komenda Stołeczna Policji

WZP-838/10633/10

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem systemów regałów przesuwanych oraz regałów stacjonarnych” WZP- 633/10/21/Z

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuje o treści zadanych przez Wykonawców pytań i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

„Zwracam się z zapytaniem do Zamawiającego czy dopuszcza wykonanie półek w regałach przesuwanych i stacjonarnych o grubości 21 mm przy równoczesnym zachowaniu nośności półki minimum 60 kg na 1 mb”

„Czy grubość półki może wynosić 22 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?”

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie półki o grubości 20 mm przy zachowaniu nośności 60 kg na 1 mb? Zastosowanie półki o grubości 20 mm pozwoli nam na obniżenie wysokości regału przy zachowaniu przewidzianych odstępów i ilości poziomów użytkowych półek. A co za tym idzie zmniejszymy ciężar własny regałów.”

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający nie dopuszcza półki o grubości mniejszej niż 25 mm, chyba że zastosowane rozwiązania konstrukcyjne (np. odpowiednia grubość blachy, wzmocnienie) gwarantują spełnianie wymagania opisanego w pkt 1 lit. 1 załącznika nr 1 do SIWZ tj. zapewniają nośność półki minimum 60 kg na 1 mb, oraz normy PN - 88/M 78321.

**Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Rozdz. XVIII SIWZ "Ogólne warunki umowy" poprzez:**

**1. dodanie w § 4 po ust. 8 ust. 9 w brzmieniu:**

„W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, że zamontowane w regałach półki uległy ugięciu przekraczającemu 1/200 długości dłuższego boku półki, ściany boczne uległy zniekształceniu lub umieszczone w nich zaczepy półek uległy urwaniu - Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wszystkich zamontowanych regałów na nowe, wolne od wad, o parametrach nie gorszych niż wskazane w załącznikach nr 1 i 2 do umowy, w terminie nie przekraczających 15 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji w sposób opisany w ust. 7.”

**2. dodanie w § 5 ust. 1 po lit. e, lit. f w brzmieniu:**

„1 % wartości, o której mowa w ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu wskazanego w § 4 ust. 9.”

**3. dodanie w § 7 ust. 2 po lit. b, lit. c w brzmieniu:**

„10 dni termin wskazany § 4 ust. 9.”

Treść udzielonych odpowiedzi oraz modyfikację SIWZ należy traktować wiążąco dla stron.

N A G Z E L N I K  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji  
mł. insp. mgr inż. Małgorzata ADAMCZYK