



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - ~~2023~~ 19/1713/19

Oznaczenie sprawy: postępowanie o udzielenie zamówienia na **Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń wideokonferencji w Komendzie Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, WZP-1713/19/90/IR**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1a, i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach oraz o zmianie zapisów SIWZ:

Pytanie nr 4:

W nawiązaniu do opublikowanego na stronie przetargi.policja.waw.pl postępowania przetargowego nr sprawy WZP-1713/19/90/IR, na „dostosowanie i adaptację pomieszczeń wideokonferencji w KSP” przekazuję pytania Wykonawcy z prośbą o szybką odpowiedź:

1. Ponieważ dla wygłuszeń postawione jest wymaganie chłonności akustycznej na poziome 1.2 co jest trudne do uzyskania bez projektu akustyki, prosimy o informację:
 - a. Czy zamawiający dopuści zastosowanie paneli ściennych akustycznych, o współczynniku pochłaniania alfa $\geq 0,95$?
 - b. Czy zamawiający dopuści zastosowanie sufitu podwieszanego, o współczynniku pochłaniania alfa $\geq 0,90$?
 - c. Czy zamawiający dopuści zastosowanie zaston, o współczynniku pochłaniania alfa $\geq 0,90$?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

Prosimy o uściślenie wymagania co do izolacyjności akustycznej ścian (o ile db ma być tłumiony dźwięk), oraz informacji, czy zwiększenie izolacyjności akustycznej ma dotyczyć tylko ścian sąsiadujących z obszarem objętym projektem, czy również ścian pomiędzy pomieszczeniami w tym obszarze?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że zwiększenie izolacyjności akustycznej ścian dotyczy ścian sąsiadujących i ścian pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z zamieszczonym rzutem, zgodnie z aktualną normą akustyczną i obowiązującymi przepisami oraz wskazanymi wcześniej przez Zamawiającego wymaganymi parametrami, które zapewnią odpowiednie warunki pracy podczas przeprowadzanych wideokonferencji.

Zmiany zapisów SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

Łukasz WEREDA

Sporządził: Sławomir Jastrzębski - tel. 22 60 37938

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 22 6038608, faks. 22 603 76 42