



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - ..2429.....19/2091/19

Oznaczenie sprawy: postępowanie o udzielenie zamówienia na **Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń wideokonferencji w Komendzie Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, WZP-2091/19/105/IR.**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 12:

Czy jako rozwiązanie równoważne dla zaston okiennych przeciwdźwiękowych, Zamawiający dopuści zastosowanie zwykłych zaston, lub verticali, dobranych kolorystycznie do wystroju pomieszczeń, oraz zainstalowanie wewnątrz pomieszczeń, bez naruszania istniejących okien zgodnych z zabytkowym charakterem budynku, dodatkowych, rozwieralno/uchyłnych okien trzyszybowych, zapewniających izolację akustyczną oraz termiczną bez ograniczania dostępu pracowników do światła słonecznego?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający dokonuje zmian w zapisach SIWZ:

W koncepcji dostosowania i adaptacji pomieszczeń Sekcji Technik Multimedialnych w Komendzie Stołecznej Policji będącej załącznikiem nr 2 do SIWZ dodaje się następujące zdanie: Zamawiający dopuszcza zastosowanie zwykłych zaston, lub verticali, dobranych kolorystycznie do wystroju pomieszczeń, oraz zainstalowanie wewnątrz pomieszczeń, bez naruszania istniejących okien zgodnych z zabytkowym charakterem budynku, dodatkowych, rozwieralno/uchyłnych okien trzyszybowych, zapewniających izolację akustyczną oraz termiczną bez ograniczania dostępu pracowników do światła słonecznego, pod warunkiem utrzymania żądanych przez Zamawiającego standardów akustycznych.

Pytanie nr 13:

Ze względu na szeroką ofertę produktów I/Net Seven prosimy o podanie dokładnych typów kontrolera oraz czytnika kontroli dostępu, które mają zostać dostarczone i zainstalowane w ramach realizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający wskazuje typ: Kontrolera SCU 1284 oraz Czytnika indala 32b Wiegant CSI code 2L.

Zmiany zapisów SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

Lukasz WEREDA

Sporządził: Sławomir Jastrzębski - tel. 22 60 37938

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 22 6038608, faks. 22 603 76 42

