

# WYCIĄG Z REGULAMINU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI

## X. Zadania i obowiązki pracowników przedsiębiorstw i firm (osoby prawne lub fizyczne) prowadzących działalność w budynkach, obiektach i na terenie podległym Komendzie Stołecznej Policji

1. Znajomość i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w zakresie wykonywanych prac i robót oraz sposobu i zasad postępowania w przypadku powstania pożaru potwierdzone oświadczeniem (załączniki nr 2).
2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe miejsca prac i robót przed ich rozpoczęciem.
3. Usunięcie materiałów łatwopalnych z miejsca prac i robót przed, w trakcie i po ich zakończeniu.
4. Przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych, protokole i zezwoleniu na prowadzenie tych prac.
5. Znajomość rozmieszczenia w miejscu wykonywania pracy i robót podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz ręcznych ostrzegaczy pożaru, a także sposobów ich użycia.
6. Znajomość sposobów alarmowania i postępowania w przypadku powstania pożaru.

## XI. WYKONYWANIE PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

1. Prace niebezpieczne pożarowo prowadzone wewnątrz obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także wszelkie prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem, należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu.
2. Przed rozpoczęciem prac pożarowo niebezpiecznych, zlecający prace lub inna osoba upoważniona do wykonywania n/w czynności jest obowiązana:
  - a. znać obowiązujące przepisy pożarowe przy wykonywaniu w/w prac oraz nadzorować ich przestrzeganie przez podległych pracowników i wykonawców obcych firm,
  - b. spowodować wypełnienie protokołu zabezpieczenia przeciwpożarowego prac pożarowo niebezpiecznych oraz uzyskać zezwolenie na ich przeprowadzenie ponadto dopilnować zrealizowania wszystkich wymienionych zaleceń (załącznik nr 5),
  - c. wstrzymać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzającej niebezpieczeństwo pożaru do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości,
  - d. zapewnić zabezpieczenie sąsiednich pomieszczeń przed przeniknięciem płomieni, iskiei i cząstek metalu, uszczelniając wszelkie otwory i szczeliny w ścianach podłogach i stropach – w tym również otwory w kanałach, tunelach, przewodach wentylacyjnych, kablowych, instalacyjnych itp. – niepalnym materiałem, np. gipsem, gliną, itp.,

- e. zapewnić stałą drożność wyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo,
  - f. zapewnić usunięcie na bezpieczną odległość poza promień zasięgu iskiei, płomienia, wszelkich materiałów palnych w tym również z pomieszczeń sąsiednich, jeśli w ich ścianach, podłogach i stropach przyległych do miejsca wykonywania tych prac występują otwory i szczeliny nie zabezpieczone,
  - g. polecić zabezpieczenie palnych elementów budynku oraz innych materiałów palnych przed możliwością zapalenia się za pomocą osłon z materiałów nie palnych i nie przewodzących ciepła, zraszanie wodą, izolację przy użyciu koca z włókna szklanego itp.,
  - h. zapewnić zabezpieczenie wszelkich kabli, przewodów elektrycznych, gazowych oraz izolacji z izolacją palną, przed gorącymi rozpryskami i uszkodzeniami mechanicznymi,
  - i. sprawdzić czy w ostatnim czasie w miejscu wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo nie prowadzono prac malarskich przy użyciu substancji łatwo zapalnych lub czy nie wykonywano prac z użyciem łatwo zapalnych cieczy lub gazów (stężenie tych substancji w mieszaninie z powietrzem nie może przekroczyć 10% dolnej granicy wybuchowości),
  - j. dopilnować, aby przy wykonaniu prac spawalniczych na rusztowaniach lub wysokich konstrukcjach, teren pod stanowiskiem spawacza został oczyszczony ze wszelkich materiałów palnych w promieniu 20 metrów,
  - k. zapewnić, aby sprawdzono stan techniczny sprzętu i narzędzi spawalniczych, bezpieczników wodnych i elektrycznych, szczelności węzów gumowych, stan izolacji kabli oraz zabezpieczenia ich przed możliwością uszkodzenia w toku wykonywania prac,
  - l. zapewnić, aby miejsce dokonywania prac z otwartym źródłem ognia wyposażać w następujący sprzęt i środki gaśnicze:
    - pojemniki metalowe wypełnione wodą lub piaskiem na odpadki drutu spawalniczego, elektrod, odciętych kawałków metalu itp.,
    - materiały izolacyjne i osłaniające niezbędne do zabezpieczenia toku prac pożarowo niebezpiecznych,
    - wyposażać miejsce wykonywania prac w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację wszystkich źródeł pożaru.
3. W czasie wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo poleca się, aby:
- a. obserwowano miejsca upadku rozprysków spawalniczych,
  - b. niezwłocznie likwidowano zauważone źródło ognia,
  - c. zbierano do pojemnika z wodą zagrożone palne elementy,
  - d. przerwano pracę w przypadku zaistnienia sytuacji grożącej powstaniem pożaru.
4. Po zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo zaleca się, aby:
- a. dokładnie sprawdzono, czy w miejscu pracy oraz w przyległych pomieszczeniach, kanałach, tunelach itp., nie wystąpiły objawy ognia, tlenia, iskrzenia czy dymienia,
  - b. zroszono wodą nagrzane elementy budynku i miejsca, w których mogłoby powstać zagrożenie pożarowe,
  - c. kolejnych odstępach czasu, a w przypadku szczególnego zagrożenia również w nocy, ponowić kontrolę miejsca i rejon przeprowadzania prac spawalniczych.
5. Osoby wykonujące prace niebezpieczne pożarowo są zobowiązani:
- a. posiadać odpowiednie kwalifikacje i znajomość obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sprawny technicznie sprzęt,
  - b. ściśle przestrzegać zaleceń ustalonych w protokole i zezwoleniu.

- c. do natychmiastowego wstrzymania robót, gdy naruszenie przepisów bezpieczeństwa pożarowego powoduje bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru,
- d. w przypadku wątpliwości, co do sposobu przeprowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo, konsultować się z Kierownikiem Sekcji Ochrony Pracy,
- e. dokładnie sprawdzić po zakończeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu stwierdzenia czy podczas wykonywania pracy nie zainicjowano pożaru,
- f. zgłosić fakt zakończenia prac pożarowo niebezpiecznych osobie nadzorującej jej wykonanie oraz poinformowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia ugaszonego w czasie wykonywania prac.

KIEROWNIK  
Sekcji Ochrony Pracy KSP  
nadkom. Paweł BRZEŹNIAK  
(Główny specjalista ds. bhp.  
Inspektor Ochrony ppoż.)

**OŚWIADCZENIE**  
**ZNAJOMOŚCI ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW I FIRM**  
**PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ**  
**W BUDYNKACH, OBIEKTACH I NA TERENIE PODLEGLYM KOMENDZIE STOLECZNEJ POLICJI**

Ja (imię i nazwisko).....

zatrudniony(a) w (nazwa zakładu pracy).....

wykonyjąc pracę polegającą na .....

w        budynku,        obiekcie,        na        terenie        (adres,        budynek,  
pomieszczenie).....

w dniu ..... zostałem(am) zapoznany(na) z przepisami ochrony  
przeciwpożarowej obowiązującymi w Komendzie Stołecznej Policji.

Treść przepisów zrozumiałem i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

.....  
(podpis osoby zapoznającej)

.....  
(czytelny podpis osoby zapoznanej)

**PROTOKÓŁ****zabezpieczenia przeciwpożarowego prac pożarowo niebezpiecznych**

1. Nazwa i określenie budynku – pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych  
.....
  2. Zagrożenie wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w budynku lub pomieszczeniu  
.....
  3. Rodzaj elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac pożarowo niebezpiecznych.....
  4. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska urządzenia itp. na okres wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych.....
  5. Ilość i rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac pożarowo niebezpiecznych  
.....
  6. Środki i sposoby alarmowania straży pożarnej oraz współpracowników w przypadku zaistnienia pożaru  
.....
  7. Osoba odpowiedzialna za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego toku prac pożarowo niebezpiecznych.....
  8. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac  
pożarowoniebezpiecznych.....
  9. Osoba zobowiązana do przeprowadzenia kontroli rejonu prac pożarowo niebezpiecznych po ich  
zakończeniu.....
- Podpisy członków komisji:**
1. (Osoba wymieniona w pkt.7) - .....
  2. (Osoba wymieniona w pkt.8) - .....
  3. (Osoba wymieniona w pkt.9) - .....
10. Po sprawdzeniu stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego opisanego w pkt 1-6 zezwalam na rozpoczęcie prac.

.....  
(czytelny podpis)

11. Pracę zakończono: dnia..... godz. ....

Wykonał.....  
(imię i nazwisko - podpis)

Stwierdzam odebranie robót.....

Skontrolował.....

12. Stanowisko wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo i jego otoczenie sprawdzono:

- a) bezpośrednio po zakończeniu pracy i stwierdzono\* / nie stwierdzono zaniedbań mogących zainicjować pożar.

podpis, data i godzina

- b) po 4 godz. od zakończenia prac i stwierdzono\* / nie stwierdzono zaniedbań mogących zainicjować pożar

uwagi.....

podpis, data i godzina

- c) po 8 godz. od zakończenia prac i stwierdzono\* / nie stwierdzono zaniedbań mogących zainicjować pożar.

uwagi.....

Na tym zakończono nadzór nad miejscem /stanowiskiem wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo, nie stwierdzono zaniedbań mogących zainicjować pożar.

podpis, data i godzina

- niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU:

1. Każdy, kto zauważy nawet najmniejszy pożar lub uzyskał informację o pożarze, czy zagrożeniu zobowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast alarmować:

- osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie pożaru,
- Państwową Straż Pożarną tel. 998, 112
- Dyżurnego Jednostki KSP (dla obiektu „PAŁAC” tel. 362-02),.....
- Dyżurnego Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP tel. 365-55.

2. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze Strażą Pożarną należy wyraźnie podać:

- dokładny adres, nazwę obiektu lub jego części, w której powstał pożar,
- co się pali ( np. pali się pomieszczenie magazynku podręcznego, archiwum, komputer w pomieszczeniu biurowym itp. ),
- czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego, nr telefonu z którego się dzwoni i swoje nazwisko.

UWAGA: ODŁOŻYĆ SŁUCHAWKĘ DOPIERO PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA

PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA, ODCZEKAĆ CHWILĘ PRZY TELEFONIE NA EWENTUALNE SPRAWDZENIE.

3. W razie potrzeby alarmować inne służby - np. Pogotowie Ratunkowe tel. 999, Pogotowie Energetyczne tel. 228213131, Pogotowie Gazowe tel. 992, Pogotowie Sieci Wodociągowej 994 itp.

4. W przypadku gdy nie potrafimy zidentyfikować zagrożenia, nie wiemy jaką służbę ratowniczą wezwać, można skorzystać z ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego 112.

5. Równocześnie z alarmowaniem Jednostek PSP należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy gaśnic i hydrantów znajdujących się w budynku.

6. Do czasu przybycia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP, kierownictwo akcją obejmuje dyżurny jednostki lub osoba upoważniona.

7. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna pamiętać że:

- w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia, ewakuację ludzi a następnie ewakuację mienia,
- wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem,

UWAGA: NIE WOLNO GASIĆ WODA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH BĘDĄCYCH POD NAPIĘCIEM.

- usunąć z zasięgu ognia wszelkie materiały palne, a w szczególności butle z gazami palnymi, naczynia z płynami łatwopalnymi, cenne materiały, maszyny, urządzenia itp.,
- nie otwierać bez potrzeby drzwi, okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,
- przestrzegać w czasie gaszenia zasad bezpieczeństwa. Otwierając drzwi do pomieszczeń w których powstał pożar należy zachować szczególną ostrożność. Wskazane jest schowanie się za ścianę od strony klamki w drzwiach lub otwieranie z za drzwi,
- wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy ograniczyć ilość wdychanych produktów spalania (dymu). Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotną chustką,
- po przyjeździe jednostki straży pożarnej do pożaru udzielić niezbędnych informacji i podporządkować się decyzji Kierującego Działaniami Ratowniczymi w zakresie działalności ratowniczo - gaśniczej.

Po ugaszeniu pożaru służba dyżurna obiektu odpowiada za zabezpieczenie pogorzelska.

