

Warszawa, ..... 2 8 SIE. 2019



Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 529315011/19

Oznaczenie sprawy: postępowanie o udzielenie zamówienia na **Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Budowa Systemów Zabezpieczenia Technicznego CSU KSP w Starej Wsi – maszty antenowy, WZP-5011/19/252/IR.**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1a, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), informuje o sprostowaniu treści odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę (pismo WZP-5265/5011/19 z dnia 27.08.2019 r.):

**Pytanie nr 15:**

Czy demontowane też mają być fundamenty istniejącej wieży? Czy Zamawiający dopuszcza np. usunięcie tylko części fundamentów wystających na ziemią.

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Zamawiający dopuszcza usunięcie części fundamentów istniejącej wieży do głębokości nie mniejszej niż 50 cm poniżej poziomu gruntu.

**Pytanie nr 18:**

Czy Zamawiający ma dostęp do mapy z uzbrojeniem podziemnym terenu (np. przebieg hydrantów)

**Odpowiedź na pytanie nr 18:**

Zamawiający dołącza do pisma mapę geodezyjną terenu.

**Zmiany zapisów SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.**

Sporządził: Sławomir Jastrzębski - tel. 22 60 37938

Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych  
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 22 6038608, faks. 22 603 76 42